

TOMADA DE PREÇOS BINACIONAL EF 1814-16
CONCURSO DE PRECIOS BINACIONAL EF 1814-16**ADITAMENTO 1****QUADROS DE ALIMENTAÇÃO DE CORRENTE CONTÍNUA 125VCC (QACC-3 E QACC-4)**

I) Em conformidade com o disposto no subitem 1.4.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) da Tomada de Preços Binacional EF 1814-16, a ITAIPU responde perguntas realizadas por interessadas nesta licitação:

PERGUNTA 1

- a) Solicitamos amavelmente especificar a distancia do tramo desde a RTU até Estação de IHM Local a fim de prever o cabeamento e os insumos necessários para sua conexão ao sistema a fornecer.
- b) Solicitamos amavelmente especificar a distancia do tramo desde a RTU até o Sistema Anti incêndio e Ar condicionado a fim de prever o cabeamento e os insumos necessários para sua conexão ao sistema a fornecer.
- c) Solicitamos amavelmente especificar a distancia desde a RTU até os Quadros QACC-3 e QACC-4, a fim de prever o cabeamento e os insumos necessários para sua conexão ao sistema a fornecer.
- d) Solicitamos amavelmente especificar a distancia desde a RTU até a caseta 2 CRL-1 (QDS-2 e QDS-1), a fim de prever o cabeamento e os insumos necessários para sua conexão ao sistema a fornecer.
- e) Solicitamos amavelmente especificar a distancia desde o Banco de Baterias/Retificadores até os quadros QACC-3 e QACC-4, a fim de prever o cabeamento e os insumos necessários para sua conexão ao sistema a fornecer.

RESPOSTA

Favor reportar-se ao item II, letra “a” deste Aditamento.

PERGUNTA 2

Solicitamos amavelmente a extensão do prazo para a apresentação de proposta, devido a que o produto solicitado não é de produção standard e a oferta é conformada na medida de cada caso ou especificações.

ADITIVO 1**TABLEROS DE ALIMENTACIÓN EN CORRIENTE CONTÍNUA 125VCC (QACC-3 Y QACC-4)**

I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 1.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) del Concurso de Precios Binacional EF 1814-16, la ITAIPU responde preguntas realizadas por interesadas en esta licitación:

PREGUNTA 1

- “a) Solicitamos amablemente especificar la distancia del tramo desde la RTU a la Estación del IHM Local a fin de prever el cableado y los insumos necesarios para su conexionado al sistema a proveer.
- b) Solicitamos amablemente especificar la distancia del tramo desde la RTU al Sistema Anti incendio y Aire Acondicionado a fin de prever el cableado y los insumos necesarios para su conexionado al sistema a proveer.
- c) Solicitamos amablemente especificar la distancia desde la RTU a los Tableros QACC-3 Y QACC-4, a fin de prever el cableado y los insumos necesarios para su conexionado al sistema a proveer.
- d) Solicitamos amablemente especificar la distancia desde la RTU a la caseta 2 CRL-1 (QDS-2 Y QDS-1), a fin de prever el cableado y los insumos necesarios para su conexionado al sistema a proveer.
- e) Solicitamos amablemente especificar la distancia desde el Banco de Baterias/Rectificadores a los Tableros QACC-3 Y QACC-4, a fin de prever el cableado y los insumos necesarios para su conexionado al sistema a proveer.”

RESPUESTA

Favor remitirse al ítem II, letra “a” de este Aditivo.

PREGUNTA 2

Por medio de la presente solicitamos amablemente la extensión del plazo para la presentación de la oferta de referencia, debido a que el producto solicitado no es de producción estándar y la oferta es conformada a la medida de cada caso o especificaciones.

RESPOSTA

Favor reportar-se ao item II, letra “b” deste Aditamento.

PERGUNTA 3

É obrigatória a apresentação de 100% do escopo (quadros e civil) ou podemos apresentar somente os quadros?

RESPOSTA

A proponente deverá apresentar uma proposta comercial que inclua a totalidade do escopo.

PERGUNTA 4

Em referência ao serviço de instalação e interligação elétrica e comunicação não foi nos encaminhado os layout e projetos eletromecânicos para verificação e padrão de instalação. Pedimos a gentileza de providenciar.

RESPOSTA

Favor reportar-se ao item II, letra “a” deste Aditamento, referente ao layout. O Projeto Executivo faz parte do escopo do fornecimento.

PERGUNTA 5

Favor nos encaminhar o unifilar do painel sistema supervisão e controle redundante dos carregadores de bateria (2COC).

RESPOSTA

O diagrama unifilar faz parte do Projeto Executivo que é parte do escopo do fornecimento.

II) Em conformidade com o disposto no subitem 1.4.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) da Tomada de Preços Binacional EF 1814-16, a ITAIPU:

- a) agrega, anexos a este Aditamento, desenhos da Caseta dos Carregadores e Baterias da SEMD 2CCB-1 onde serão alojados os equipamentos 2COC, QACC-3 y QACC-4; e também da Caseta 2CRL-1 onde se encontram os quadros QDS-1 e QDS-2. na mesma se indicam as dimensões, disposição de equipamentos, canaletas, etc., que servirão para a elaboração da oferta comercial.

RESPUESTA

Favor remitirse al ítem II, letra “b” de este Aditivo.

PREGUNTA 3

“Es obligatoria la presentación del 100% del alcance (tableros y civil) o podemos presentar solamente los tableros?”

RESPUESTA

El oferente deberá presentar una propuesta comercial que contemple la totalidad del alcance.

PREGUNTA 4

Con relación al servicio de instalación e interconexión eléctrica y comunicación no fue puesta a disposición el layout ni los proyectos electromecánicos para verificación y estandarización de la instalación. Solicitamos tengan a bien proveernos.

RESPUESTA

Favor remitirse al ítem II, letra “a” de este Aditivo en lo referente al layout. El proyecto ejecutivo forma parte del alcance del suministro.

PREGUNTA 5

Favor remitirnos el esquema unifilar del tablero de supervisión y control redundante de los cargadores de batería (2COC).

RESPUESTA

El diagrama unifilar forma parte del Proyecto Ejecutivo; y también parte del alcance del suministro.

II) De conformidad a lo dispuesto en el subítem 1.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) del Concurso de Precios Binacional EF 1814-16, la ITAIPU:

- a) agrega, anexos a este Aditivo, diseños de la Caseta de Cargadores y Baterías de la SEMD 2CCB-1 donde serán alojados los equipos 2COC, QACC-3 y QACC-4; y también la Caseta 2CRL-1 donde se encuentran los tableros QDS-1 y QDS-2. En la misma se indican las dimensiones, disposición de equipos, canaletas, etc. que servirán para la elaboración de la oferta comercial.

- b) altera o Calendário de Eventos, Anexo I do CBC, anexo deste Aditamento.

Nota: Para os efeitos de verificação da conformidade da Documentação para a Habilitação, subitem 2.5 do CBC, serão considerados como válidos também os documentos vigentes em 21/02/2017, data inicialmente fixada para a entrega dos invólucros da documentação para a habilitação e a proposta comercial.

III) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no Caderno de Bases e Condições da Tomada de Preços Binacional EF 1814-16.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico
Data de emissão: 17.02.17

- b) altera el Calendario de Eventos, Anexo I del PBC, anexo a este Aditivo.

Nota: Para los efectos de verificación de la conformidad de la Documentación para la Habilitación, sub ítem 2.5 del PBC serán considerados como válidos también los documentos vigentes al 21/02/2017, fecha inicialmente fijada para la entrega de los sobres de la documentación para la habilitación y la oferta comercial.

III) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Binacional EF 1814-16.

Elaboración: División de Apoyo Técnico
Fecha de emisión: 17.02.17