

PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL - NC 1457-17

COBERTURA DE GARAGEM PARA VANS, MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS - G1, G2, G3 E G4, EM ESTRUTURA E COBERTURA METÁLICAS TOTALIZANDO 2.000 m² DE ÁREA

ADITAMENTO 2

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NC 1457-17, a ITAIPU, responde pergunta realizada por interessada nesta licitação:

PERGUNTA

Identificamos divergência entre o Projeto 3004-DC-14000-P/R0 e o Anexo I e II. No item 7.1 do Anexo I, diz que a estrutura metálica do G1 e G2 deve ser de perfil W Gerdau 200x26,6, o mesmo acontece no item 3.1 do Anexo II, porém no projeto citado acima, especifica a estrutura metálica em Perfil W Gerdau 200x19,3. Qual perfil devemos considerar para a elaboração do orçamento?

RESPOSTA

Conforme indicado no parágrafo terceiro do item 3 da Especificação Técnica, Anexo I do CBC ...“Para efeito de interpretação de divergências entre a Especificação Técnica e os Projetos, prevalecerá a Especificação Técnica.”..., portanto, o indicado na Especificação Técnica é o que deve ser seguido. Não obstante, confirmamos que a estrutura metálica do G1 e G2 deve ser de perfil W Gerdau 200x26,6. Favor reportar-se ao item II deste aditamento.

II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NC 1457-17, a ITAIPU disponibiliza nova revisão do projeto **3004-DC-14000-P/R1**, anexo a este aditamento, e torna sem efeito a versão **3004-DC-14000-P/R0**, inicialmente publicada.

III) Permanecem inalteradas as condições do Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Nacional NC 1457-17.

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico	Data: 06 de setembro de 2017
---	------------------------------