

**SUBASTA A LA BAJA PRESENCIAL NACIONAL NA 0479-16****CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO ASFÁLTICO SOBRE EMPEDRADO Y SOBRE TERRAPLÉN DE LAS CALLES DE ZEBALLOS CUÉ - BARRIO DE ZEBALLOS CUÉ - ASUNCIÓN, PARAGUAY, ÁREA: OD.CE.****ADITIVO 1**

I) De conformidad a lo dispuesto en el subítem 1.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 0479-16, la ITAIPU responde pregunta realizada por interesada en esta licitación:

**PREGUNTA 1**

En relación al Pliego de Bases y Condiciones, Capítulo III. Anexos, 3.1 Documentos Integrantes, Anexo II. Especificaciones Técnicas y Diseños, solicitamos Planos de:

- Secciones Transversales Tipo del Proyecto, con detalles de espesores de cada capa que compone el paquete estructural
- Planimetría
- Detalles de Badén de Hormigón
- Detalles de Lomadas
- Detalles de Disipadores de Energía
- Detalles de Sangría Lateral de Desagüe
- Detalles de Señalización Vertical Indicativa con sus dimensiones.

**RESPUESTA**

Se anexan planos de detalles correspondientes.

**PREGUNTA 2**

En relación al Pliego de Bases y Condiciones, Capítulo III. Anexos, 3.1 Documentos Integrantes, Anexo II. Especificaciones Técnicas y Diseños, Ítem 80 - 210 - 330 - 410 - 500 - 690 - 850. Carpeta Asfáltica de espesor  $e = 3$  cm, Materiales, Materiales bituminosos sólidos (cementos asfálticos), consultamos que tipo de Asfalto clasificado por ensayo de penetración será utilizado, ya que en el texto se indica que será utilizado el CA 50-60, pero en la tabla de Características se especifica una Penetración a 25°C (C, 100 gr, 5 seg) de 70-100.

**RESPUESTA**

El tipo de asfalto clasificado por ensayo de penetración será el CA 50-60.

**PREGUNTA 3**

En relación al Pliego de Bases y Condiciones, Capítulo III. Anexos, 3.1 Documentos Integrantes, Anexo II. Especificaciones Técnicas y Diseños, Ítem 370-760. Disipador de Energía de longitud 5,00 metros y ancho de 2,80 metros, solicitamos las Especificaciones Técnicas que deben cumplir la Mampostería de Piedra Bruta y el Piso de Hormigón.

**RESPUESTA**

Remitirse a las especificaciones técnicas ítem 370-760, y de acuerdo a los planos anexos.

II) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 0479-16.

**Emitido por:** División de Apoyo Técnico.  
**Fecha:** 09 de mayo de 2016.