

SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA NACIONAL NA 1009-18

ADQUISICIÓN, MONTAJE E INSTALACIÓN DE 2 GRUPOS ELECTRÓGENOS CABINADOS TRIFÁSICOS DIESEL DE 500 KVA DE POTENCIA PRIME CON SUS RESPECTIVOS TABLEROS DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA Y BASES DE HORMIGÓN ARMADO, PARA EL DATA CENTER DE LA ITAIPU, MARGEN DERECHA.

ADITIVO 2

I) De conformidad a lo dispuesto en el subítem 2.6.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Nacional NA 1009-18, la ITAIPU pone a disposición el **plano Grupo Electrónico**, anexo a este Aditivo, y aclara los siguientes puntos en relación a las Especificaciones Técnicas:

1. La distancia máxima entre cada grupo generador y su tablero de transferencia es de 1,5 metros, conforme al plano orientativo en anexo.
2. Se solicita la autonomía de combustible para 3 días continuos del grupo generador, el Oferente deberá proponer la solución integral, segura, conveniente y efectiva para el sistema de almacenamiento y carga de combustible de cada grupo generador. En el proyecto se estimó el sistema de almacenamiento y carga de combustible por Gravedad, no obstante el Oferente podrá presentar otra solución que cumpla con lo requerido.
- 3.- El tanque auxiliar que se solicita es uno para cada grupo generador, siendo el servicio y soluciones a ejecutarse de forma independiente.

II) Permanecen inalteradas las condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Nacional NA 1009-18.

<p>Emitido por: División de Apoyo Técnico. Fecha: 19 de junio de 2018.</p>
--