





# INSTALACIONES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA Y CONTROL

SIN ESCALA

BANDEJA PERFORADA



MALLA DE TIERRA  
Debera ser menor o igual a 5 Ohm



REFERENCIAS:

- CANAleta
- BANDEJAS
- LINEA PRINCIPAL
- CCR REGULATOR DE CORRIENTE COSTANTE
- T.T.A. TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO
- T.D.G. TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION GENERAL
- P.R. PANEL DE RELES
- S.C. SELECTOR DE CIRCUITO
- R REGISTRO

ITAIPU BINACIONAL			
AYUDAS VISUALES PARA LA NAVEGACIÓN AEREA			
Instalaciones Eléctricas CAE			
LOCAL: AERODROMO DE LA ITAIPU BINACIONAL EN LA CHI - MD.			
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN EJECUTIVA			ESCALA : xxx
ENERGÍA	DIB. PRG.	DEP. SUP. DIR.	3883 - DC 14.014X - E
PLANO Nº 7			