

## SUBASTA A LA BAJA PRESENCIAL NACIONAL NE 1412B-15

### CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE LA ITAIPU - MARGEN DERECHA, CIUDAD DE HERNANDARIAS - DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ.

#### ADITIVO 1

I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 1.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NE 1412B-15, la ITAIPU responde preguntas realizadas por interesadas en esta licitación:

##### PREGUNTA 1

Con referencia a la Subasta a la Baja Presencial Nacional NE 1412B-15 solicitamos los planos en autocad para una mejor y más precisa cotización.

##### RESPUESTA

Favor remitirse al numeral II, letra “a” de este Aditivo.

##### PREGUNTA 2

Con referencia a la Subasta a la Baja Presencial Nacional NE 1412B-15 consultamos lo siguiente: El peso de conexiones, el peso de los pernos de anclajes, el peso de los bulones y otros complementos están incluidos en el peso indicado en la planilla, en todo caso si nos explican cómo se deben considerar en la oferta?

##### RESPUESTA

Las conexiones, los pernos de anclaje, los bulones, y otros complementos, elementos que por su naturaleza forman parte inseparable del proceso constructivo específico detallado en las especificaciones técnicas, deberán estar incluidos en la oferta correspondiente al concepto del servicio.

##### PREGUNTA 3

Quería hacer una consulta referente al concurso NE1412B-15, el cual en uno de los requisitos técnicos especificado más abajo pide una experiencia mínima de haber ejecutado 1.500 m2 de estructura con alma llena en los últimos 5 años. Dicha condición es excluyente para el presente concurso?

##### 1.3 Habilitación Técnica

- a) Constancia o Certificado de desempeño, emitido por persona jurídica de derecho público o privado, en donde conste que el oferente ejecutó 1 (una) obra de construcción de estructura metálica de gran porte tipo "Steel Framing" o estructura metálica industrial o portuaria fabricada con perfiles de alma llena abulonadas y/o soldadas, de por lo menos 1.500 metros cuadrados, en los últimos 5 cinco años. No se aceptarán estructuras de techo reticuladas ni sumatorias de diferentes certificados o constancias para alcanzar la cantidad mínima exigida.

El certificado de desempeño presentado deberá contener los siguientes datos obligatorios del emisor de la constancia o certificado:

- Identificación de la empresa o del órgano emisor (Razón Social y/o RUC);
- Local y fecha de emisión del documento;
- Dirección del local de ejecución de los servicios;
- Nombre(s); Apellido(s) y Firma(s) y sello, del(los) responsable(s) que tenga(n) competencia para expedir el documento.

Además, deberán adjuntar al certificado o constancia, las copias autenticadas de las facturas de los servicios prestados.

##### RESPUESTA

Sí. Las condiciones de habilitación técnica, así como las de habilitación económica y jurídica, son excluyentes.

#### PREGUNTA 4

Con referencia a la Subasta a la Baja Presencial Nacional NE 1412B-15 solicitamos los planos de armaduras de las losas y vigas a construirse.

#### RESPUESTA

El plano en el que se detalla la malla de refuerzo que deberá colocarse en las losas tipo Steel Deck se encuentra en el archivo “**DETALLE ELEMENTOS +5.14 +8.74.pdf**” publicado inicialmente.

Obs.: Las losas correspondientes al tipo “normal o clásico” de construcción estándar, que figuran frente a la caja de ascensores, no están computadas como tal en este proceso, pues formarán parte de otro siguiente.

#### PREGUNTA 5

Referente a la subasta a la baja presencial nacional NE 1412B-15.

Consulta sobre la pintura de protección contra fuego, como indica una marca o su equivalente, lo más aproximado que estamos consiguiendo es con la siguiente característica.

Cumple con el ensayo de limiting Oxygen Index Chamber (LOI), ASTM D2863-77:

Cumple con el ensayo de TWO FOOT TUNNEL, ASTM D3806-90

Color blanco mate

Fuego: Clase F90

Protección: entre 90/119 minutos

Estas especificaciones cumplen con lo solicitado?

#### RESPUESTA

No cumplen. La pintura propuesta no cumple con lo establecido en las especificaciones técnicas del proyecto, porque reduce el tiempo de exposición del material al fuego, de 180 minutos a 119 minutos máximo.

II) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 1.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NE 1412B-15, la ITAIPU:

- a) pone a disposición los planos, Anexo II del Pliego de Bases y Condiciones en un archivo formato DWG “AutoCAD”, anexo a este Aditivo.
- b) altera los numerales 6 y 7 del Calendario de Eventos del Pliego de Bases y Condiciones, conforme al siguiente detalle:

DE:

6. Transporte al local de recepción de los sobres	<p>Los interesados en participar de esta Subasta y los interesados en asistir a la sesión pública, deberán presentarse en la dirección abajo indicada, desde donde serán conducidos hasta el local de la sesión pública:</p> <p><b>Av. Supercarretera de ITAIPU, s/n°</b> <b>Hernandarias - Paraguay</b></p> <p>En caso de no presentación en el horario determinado para el transporte de interesados podrá implicar perjuicio en la participación de la licitación.</p>	<p><b>13/07/2016</b> Último horario de partida: 8:00h</p>
---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

7. Local e Inicio de la Sesión Pública	<b>ITAIPU</b> Dirección Financiera Superintendencia de Compras Salón Auditorio de la Dirección Financiera Central Hidroeléctrica de ITAIPU, Bloque A3 - Margen Derecha.	<b>13/07/2016</b>  de 8:30h a 8:45h
----------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

**PARA:**

6. Transporte al local de recepción de los sobres	Los interesados en participar de esta Subasta y los interesados en asistir a la sesión pública, deberán presentarse en la dirección abajo indicada, desde donde serán conducidos hasta el local de la sesión pública:  <b>Av. Supercarretera de ITAIPU, s/n°</b> <b>Hernandarias - Paraguay</b>  En caso de no presentación en el horario determinado para el transporte de interesados podrá implicar perjuicio en la participación de la licitación.	<b>20/07/2016</b> Último horario de partida: 8:00h
7. Local e Inicio de la Sesión Pública	<b>ITAIPU</b> Dirección Financiera Superintendencia de Compras Salón Auditorio de la Dirección Financiera Central Hidroeléctrica de ITAIPU, Bloque A3 - Margen Derecha.	<b>20/07/2016</b>  de 8:30h a 8:45h

III) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NE 1412B-15.

**Emitido por:** División de Apoyo Técnico.  
**Fecha:** 08 de julio de 2016.