

SUBASTA A LA BAJA PRESENCIAL NACIONAL NA 1633-16

CONSTRUCCIÓN DE MATADERÍA MUNICIPAL - DISTRITO DE SAPUCAI - DEPARTAMENTO DE PARAGUARÍ.

ADITIVO 1

I) De conformidad a lo dispuesto en el subítem 1.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 1633-16, la ITAIPU responde pregunta realizada por interesada en esta licitación:

PREGUNTA 1

“en la página 22 de las Especificaciones Técnicas (Anexo II) en el apartado de INSTALACIONES ELECTRICAS en Generalidades cita:

- a) "La ejecución de las instalaciones eléctricas de la construcción se realizarán según lo indicado en los planos.", mientras que el pliego de planos carece de un plano de Instalaciones Eléctricas para poder cotizar los ítems 290 al 320 de la Planilla de Precios (Anexo III)".
- b) "Así también referente a los ítems 450 y 460 de la Planilla de Precios, cuáles serían las medidas mínimas de diámetro y profundidad consideradas para el Pozo Artesiano".
- c) "Por último solicitamos plano de Planta de Ubicación (coordenadas, imagen en el mapa o Cta. Cte. Ctral) del terreno".

RESPUESTA

- a) Remitirse al ítem II del presente Aditivo.
 - b) Se deberá prever Pozo de pared desnuda, de hasta 150 metros de profundidad en una sección de hasta Ø 6 1/4".
 - c) Con relación a la ubicación del pozo, podrá ser confirmada con la Municipalidad de la Ciudad de Sapucaí, y/o a través de una visita técnica (in situ), como también para reconocimiento de otros pormenores para la confección de la oferta.
- II) De conformidad a lo dispuesto en el subitem 1.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 1633-16, la ITAIPU;
- a) anexa los planos de las instalaciones eléctricas.
- III) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 1633-16.

<p>Emitido por: División de Apoyo Técnico. Fecha: 30 de septiembre de 2016.</p>
