






REV.	DESENHOS DE REFERÊNCIA
I	PE-5160-84-002
I	LM-5160-84-001



- NOTAS :**
- 1 - DIMENSÕES EM MILÍMETROS
 - 2 - A CAIXA DO PAINEL SERÁ EM CHAPA DE AÇO # 16 FABRICAÇÃO ELSOL Cod. 12341
 - 3 - O DETALHE "B" SE APLICA A TODOS OS SETORES E SERÃO FEITAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO E DETALHES EM ALUMÍNIO
 - 4 - A PINTURA DO PAINEL SERÁ :
- APLICAÇÃO DE PRIMER CARBOLINE 193 1 DEMÃO 75 µm
- ACABAMENTO CÔR VERMELHO MUNSSELL 5R4/14 2 DEMÃO DE 75 µm CADA
 - 5 - PESO DO PAINEL APROXIMADAMENTE 50 kg
 - 6 - PLACA DE MONTAGEM DOS DIODOS E FUSÍVEIS A SER INSTALADA NO PAINEL PAD 20S CORRESPONDENTE A DUPLICAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DE 125Vcc PELA SMIE-MO

REV.	Ddc	DATA
M2A/1	10460	19.05.95

ITAIPU BINACIONAL	
Verificación/Aprobación	FECHA
ENE.E.D.T.	27.02.04
LA APROVACION DE ESTE DISEÑO NO LIBERA AL FABRICANTE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
NUMERO DE REGISTRO DE ITAIPU	REVISION
6488-DF-97113-P	R2

5					
4					
3					
2	REV. DIGITAL: INCORPORADA REV. "M2A/1".	8/02/04	RFB	ENE.E.D.T.	27.02.04
IND.	MODIFICACIÓN	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FECHA
	REVISÕES	CONTRATISTA	ITAIPU		

2	"AS BUILT"	8/10/85
1	CONF. COMENTARIOS	25/3/85
0	EMITIDO PARA APROVAÇÃO	9/11/84
Nº	DESCRIÇÃO	ASSIN. DATA
	REVISÃO	WORMALD RESMAT
PROJ. PAULO LOPES	VISTO	Nº RESMAT
INS. PAULO LOPES	APROV. [assinatura]	PE-5160-84-001 fl. 1/1 (1)
VERIF. [assinatura]	DATA 20/11/84	
WORMALD RESMAT LTDA.		IECO-eIC COORDENADOR
BRASIL	ITAIPU BINACIONAL	PARAGUAY
SUBESTAÇÃO MARGEM DIREITA - CASA DE RELES SISTEMA DE DETECCÃO E ALARME DE INCÊNDIO PAINEL PAD 20 S DIMENSIONAL		
O.C./S.P/ 1810 /84		