

### RESPUESTA PREGUNTA 38

Trecho	D [km ]	Tensión (KV)	Tipo Cabo	Nº Fibras Ópticas	Jerarquía
SEMD– COL (SEMD) (05) (NA)(Dielectrico) (36)(STM-1)	0,5	NA	Dieléctric o	36	STM-1
SEMD– SE CARAYAÓ	200	500	OPGW	36	STM-1
SE CARAYAÓ – SE C. OVIEDO	39	220	OPGW	36	STM-1
SE CARAYAÓ – SE VILLA HAYES	150	500	OPGW	36	STM-4
SE VILLA HAYES– SE LIMPIO	15	220	OPGW	36	STM-1
SE VILLA HAYES – SE P. BOTÁNICO	15	220	OPGW	36	STM-1
SE VILLA HAYES – SE P. SAJONIA	25	220	OPGW	36	STM-1
SE P. BOTÁNICO– SE P. CABALLERO	7	220	OPGW	36	STM-1
SE P. CABALLERO – CNN ANDE	3	NA	Dieléctric o	36	STM-1

### Tabla 04 – Longitud de los Enlaces Ópticos

[illegible]