

LEGENDA:

- Câmera de CTV
- PC de Ronda
- Sensor de Movimento
- Controle de Acesso/Botoneira de Egresso instalado em caixa 4x2"
- Sensor de Abertura de Porta instalado em caixa 4x2"
- Eletroduto no Teto
- Energia aparente

OBSERVAÇÕES:

- TODA TUBULAÇÃO NÃO ESPECIFICADA SERÁ PVC Ø1".
- ELETRODUTO RÍGIDO DE PVC RÍGIDO PESADO DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 744-ABNT, CLASSE B (NBR 6150).
- TODAS AS LIGAÇÕES DE ELETRODUTOS COM QUADROS OU CAIXAS DE PASSAGEM, DEVERÃO SER FEITAS ATRAVÉS DE BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO PARA MAIOR PROTEÇÃO DO ISOLAMENTO DOS CONDUTORES.
- OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM LOCAIS SUJEITOS A TRÁFEGO DE VEÍCULOS, DEVERÃO SER ENVELOPADOS EM CONCRETO.

PARECER DA ITAIPUBINACIONAL	
APPROVADO	RESPONSÁVEL
APPROVADO COM COMENTÁRIOS	
NÃO APROVADO	
CANCELADO	
INFORMATIVO	[LOGIN] [LOGIN]
APTO PARA EMITIR	
DATA	12/02/2019

REVISÕES		REVISOR	APPROVAÇÃO	DATA
EMISSÃO INICIAL		GARAGEM BARCOS, ADMINISTRAÇÃO E DEPÓSITOS		
ENTRANTE		ENGENHARIA ELÉTRICA		
SYNDESKI		PROJETO DE SISTEMAS		
SYNDESKI ENGENHARIA CIVIL LTDA		DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS		
CNPJ: 12.361.707/0001-17				
CONTRATO				
4500049108				
PROJETANTO				
ENG. ELETRICISTA JOÃO PAULO C. TONELLO				
VERIFICAÇÃO				
APPROVAÇÃO				
DATA		DESENHO DE CONSTRUÇÃO		
25/03/2019		FORMATO	CONTEÚDO DE PÁGINA	REVISÃO
		A4	3810-DC-14220-P	1 R3

PLANTA BAIXA
ESCALA 1:50