

PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL EF 0024A-20
SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL EF 0024A-20

RETROFIT DOS PAINÉIS DE PROTEÇÃO
TAP-02, TBP-01, TBP-02, PB-01, PB-02,
PB-03, PB-04

ADITAMENTO 1

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional EF 0024A-20, a ITAIPU responde questionamentos de empresa interessada na presente licitação:

PERGUNTA 1

Nas Especificações Técnicas, subitem 3.2, se indica:

3.2 PANELES DE PROTECCIÓN

Todos los equipos de protección y comunicación, relés auxiliares, componentes y accesorios deben alojarse en paneles de dimensiones externas iguales a los paneles de protección control existentes (que deben verificarse en el campo), con argollas de izado en la parte superior y grado de protección IP52.

Considerando a situação atual devido à Pandemia pelo COVID-19, o que torna impossível a entrada no C.H. ITAIPU, e para ter as dimensões externas e internas dos painéis de proteção e controle existentes, solicitamos que nos forneça projetos destes, contendo as dimensões acima mencionadas, por favor.

RESPOSTA

As dimensões do painel a considerar são: **800(L) x 800(P) x (2250 a 2300)(A) mm.**

Não obstante, vale ressaltar que visita técnica ao local é opcional e será possível, desde que sejam observadas as seguintes condições:

A empresa interessada terá que agendar com antecedência a visita, e essa deverá passar por aprovação do comitê COVID-19 da AI (Área Industrial);

- Existe limitação de 02(duas) pessoas por visita;

RETROFIT DE LOS PANÉLES DE PROTECCIÓN
TAP-02, TBP-01, TBP-02, PB-01, PB-02, PB-
03, PB-04

ADITIVO 1

I) De conformidad a lo dispuesto en el subítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 0024A-20, la ITAIPU responde preguntas de empresa interesada en la presente licitación:

PREGUNTA 1

“En las EE.TT, subitem 3.2, se indica:

3.2 PANELES DE PROTECCIÓN

Todos los equipos de protección y comunicación, relés auxiliares, componentes y deben alojarse en paneles de dimensiones externas iguales a los paneles de protección control existentes (que deben verificarse en el campo), con argollas de izado en la parte superior y grado de protección IP52.

Considerando la situación actual debida a la Pandemia por el COVID-19, que imposibilita el ingreso a la C.H. ITAIPU, y de manera a disponer de las dimensiones externas e internas de los paneles de protección y control existentes, solicitamos nos puedan proveer diseños de los mismos, que contengan las mencionadas dimensiones, por favor”.

RESPUESTA

Las dimensiones del panel a considerar es: **800 (L) x 800(P) x (2250 a 2300)(A) mm.**

Sin embargo, vale la pena mencionar que una visita técnica al sitio es opcional y será posible, siempre que se observen las siguientes condiciones:

La empresa interesada deberá programar la visita con anticipación y esto debe ser aprobado por el comité COVID-19 de AI (Área Industrial);

- Existe una limitación en 02 (duas) personas por visita;

- A área responsável irá encaminhar previamente um Protocolo de Conduta onde será exigido do(s) visitante(s) a realização de exame prévio para COVID-19 com 2(dois) dias antes da visita técnica.

Obs. Os painéis 4R1 e 4R2 estão instalados dentro de salas de controle da SEMD (Subestação da Margem Direita), ou seja, estes painéis não poderão ser verificados.

Conforme o subitem 1.2.8 do CBC, a Visita Técnica poderá ser agendada:

Contato: Gabriel Trierweiler Ribeiro
Telefone: (45) 3520-3451
E-mail: gribeiro@itaipu.gov.br

- El área responsable enviará previamente un Protocolo de Conducta en el que el visitante deberá realizar un examen anticipado de COVID-19 con 2(dos) días antes de la visita técnica.

Obs. Los paneles 4R1 y 4R2 se instalan dentro de las salas de control de la SEMD (Subestación en la margen derecha), es decir, estos paneles no se pueden verificar.

Según el subítem 1.2.8 del CBC, se puede programar la Visita Técnica:

Contacto: Vero León Sánchez Godoy
Teléfono: (061) 599-3587
E-mail: veroleon@itaipu.gov.py

PERGUNTA 2

Considerando a data para a apresentação de propostas, atualmente marcada para sexta-feira, 7 de agosto de 2020, solicitamos uma prorrogação de 20 dias, para que haja tempo suficiente para obter uma cotação dos materiais a serem fornecidos do exterior.

RESPOSTA

Solicitação deferida. Favor reportar-se ao Item II deste Aditamento.

II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Binacional EF 0024A-20, a ITAIPU

A) Corrige os códigos cadastrais em espanhol, subitem 1.3.2, letra a, do CBC:

DE:

260502	Sist. de Supervis., Control y Protecc. Inst. mayor a 1,2 kV
260506	Sistemas Digitales de Control Distribuido
2605014	Paneles para Control de Procesos Industriales
2605015	Tableros, Paneles, Armarios y Cubículos Metálicos

PARA:

PREGUNTA 2

“Considerando la fecha de presentación de propuestas, actualmente fijada para el viernes 7 de agosto de 2020, solicitamos sea concedida una prórroga de 20 días, de manera a disponer de tiempo suficiente para obtener cotización de materiales a ser suministrados desde el exterior”

RESPUESTA

Solicitud aceptada. Remitirse al numeral II de este aditivo.

II) De conformidad a lo dispuesto en el sub ítem 2.6.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 0024A-20, la ITAIPU:

A) Corrige los códigos catastrales en español, subitem 1.3.2 , letra a) del PBC:

DE:

260502	Sist. de Supervis., Control y Protecc. Inst. mayor a 1,2 kV
260506	Sistemas Digitales de Control Distribuido
2605014	Paneles para Control de Procesos Industriales
2605015	Tableros, Paneles, Armarios y Cubículos Metálicos

PARA:

26050102	Sist. de Supervis., Control y Protecc.Inst. Inst.mayor a 1,2 kV
26050106	Sistemas Digitales de Control Distribuido
26050114	Paneles para Control de Procesos Industriales
26050115	Tableros, Paneles, Armarios y Cubículos Metálicos

26050102	Sist. de Supervis., Control y Protecc.Inst. Inst.mayor a 1,2 kV
26050106	Sistemas Digitales de Control Distribuido
26050114	Paneles para Control de Procesos Industriales
26050115	Tableros, Paneles, Armarios y Cubículos Metálicos

B) disponibiliza, a este aditamento, os desenhos dos painéis em referência.

C) altera as datas do Calendário de Eventos da licitação, (nova data da sessão pública) para:

(...)

1.2.2 Formalização de consultas:

Até 12/08/20

1.2.3 Respostas:

Até 17/08/20

1.2.4 Recepção das propostas:

Até às 9h de 20/08/20

1.2.5 Início da Sessão Pública com a divulgação das propostas:

Em 20/08/20, a partir das 9h

1.2.6 Início da etapa de disputa de lances:

Em 20/08/20, a partir das 9h30min

(...)

III) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Binacional EF 0024A-20.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico
Data de emissão: 31.07.20

B) pone a disposición los diseños de los paneles adjuntos a este aditivo.

C) altera las fechas del Calendario de eventos de esta licitación, (nueva fecha da sesión pública) para:

(...)

1.2.2 Formalización de consultas:

Hasta 12/08/20

1.2.3 Respuestas:

Hasta el 17/08/20

1.2.4 Recepción de las propuestas:

Hasta las 8:00 hs. de 20/08/20

1.2.5 Inicio de la Sesión Pública con la divulgación de las propuestas:

El 20/08/20, desde las 8:00 hs.

1.2.6 Inicio de la etapa de disputa de lances:

El 20/08/20, desde las 8:30 hs.

(...)

III) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 0024A-20.

Elaboración: División de Apoyo Técnico
Fecha de emisión: 31.07.20