

PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NF 0130-21**REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DO LABORATÓRIO DE ICTIOFAUNA E AQUICULTURA, NO CANAL DA PIRACEMA NA ITAIPU****ADITAMENTO 3**

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 0130-21, a ITAIPU responde pergunta elaborada por interessada nesta licitação:

PERGUNTA

“Boa tarde, referente ao item 14.68 da NF/0130/21, em conversa com fornecedores de mão de obra de instalação de Ar condicionado, os mesmo me questionaram quanto ao projeto de climatização ou um projeto indicando os pontos onde serão locados os aparelhos de ar-condicionado de forma a estimar a quantidade de materias que serão necessários para a infraestrutura. Gostaria de solicitar também o envio das composições próprias utilizadas para confecção desta planilha.”

RESPOSTA

Segue abaixo composição utilizada para o item de instalação das linhas frigorígenas. Para essa composição foi utilizada distância média das instalações (15 metros) e materiais, a título de uniformização, para instalação de equipamentos de 24.000 btus. Gentileza atentar-se ao item II deste Aditamento.

COMPOSIÇÃO ITAIPU	Instalação de ar-condicionado Split inverter Piso-Teto e Hi-Wall, incluindo materiais para instalação/fixação, conforme indicado em projeto específico e especificações técnicas(fornecimento dos equipamentos será de responsabilidade da Itaipu)		
15 m	CU 1/4"	R\$ 7,00	R\$ 105,00
15 m	CU 5/8"	R\$ 21,00	R\$ 315,00
15 m	TB 1/4"	R\$ 2,20	R\$ 33,00
15 m	TB 5/8"	R\$ 2,20	R\$ 33,00
15 m	Fita PVC	R\$ 2,00	R\$ 30,00
30 m	PP 5x1,5mm2	R\$ 5,15	R\$ 154,50
1 m	PP 3x4,0mm2	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1 m	Cano PVC	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1 un.	MDO	R\$ 500,00	R\$ 500,00
2 un.	Suporte	R\$ 40,06	R\$ 80,12
	Sub Total		R\$ 1.250,62
	BDI:	23,74%	R\$ 296,89
	Total		R\$ 1.547,51

II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 0130-21, a ITAIPU disponibiliza em anexo à este Aditamento o projeto de locação das evaporadoras do sistema de ar condicionado.

III) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no Caderno de Bases do Pregão Eletrônico Nacional NF 0130-21.

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico	Data de emissão: 12 de março de 2021
---	--------------------------------------