

PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL EF 2093-22
SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL EF 2093-22

**SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIO DAS SAPATAS
DE RESERVA
DAS UNIDADES GERADORAS**

**SUSTITUCIÓN DE LONAS DE FRENO DE LAS
ZAPATAS RESERVAS
DE LAS UNIDADES GENERADORAS**

ADITAMENTO 2

ADITIVO 2

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional EF 2093-22, a ITAIPU responde perguntas realizadas empresas por interessada nesta licitação:

PERGUNTA 1.

“Em seu desenho não é possível verificar as medidas dos rebites de fixação das lonas, solicitamos confirmarem :- medidas dos rebites , e se são :- semi-tubulares ou maciço. E o material dos rebites são de cobre, ou outro material.”

RESPOSTA

As informações solicitadas em relação aos rebites podem ser encontradas no documento "Sapata do freio - 2500 kN Lista de Material", disponibilizado como anexo a este Aditamento.

PERGUNTA 2.

“Documento: Cláusula 38 da Minuta de Contrato: Considerando que (i) esta condição já foi aceita em processos recentes com ITAIPU; (ii) a limitação tem potencial de aumentar o número de empresas licitantes, acirrando a competição; e (iii) permitirá redução de contingências, resultando em maior economia para ITAIPU. Posto isso, solicitamos reavaliação de ITAIPU propondo complementar a redação da Cláusula 38 da Minuta de Contrato, incluindo o parágrafo abaixo:

“§ 1º A responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos será limitada aos danos diretos, excluídos os lucros cessantes e os danos indiretos, ficando os danos diretos limitados ao equivalente a 100% (cem por cento) do valor atualizado deste CONTRATO.””

RESPOSTA

Pedido indeferido.

I) De conformidad a lo dispuesto en el sub ítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 2093-22, la ITAIPU responde preguntas realizadas por firmas interesadas en esta licitación:

PREGUNTA 1.

En su diseño no es posible verificar las medidas de los remaches de fijación de las lonas, solicitamos confirmen: medidas de los remaches, y si son: semitubulares o macizo. Y el material de los remaches son de cobre, u otro material

RESPUESTA

Las informaciones solicitadas en relación con los remaches pueden ser encontradas en el documento "Zapata de freno - 2500 kN Lista de Material", puesto a disposición como anexo a este Aditivo.

PREGUNTA 2.

Documento: Cláusula 38 de la Minuta de Contrato:

Considerando que (i) esta condición ya fue aceptada en procesos recientes con ITAIPU; (ii) la limitación tiene potencial de aumentar el número de empresas oferentes, intensificando la competencia; y (iii) permitirá reducción de contingencias, resultando en mayor ahorro para ITAIPU. Dicho esto, solicitamos reevaluación de ITAIPU proponiendo complementar la redacción de la Cláusula 38 de la Minuta de Contrato, incluyendo el parágrafo abajo:

“§ 1º La responsabilidad del CONTRATISTA por pérdidas y daños será limitada a los daños directos, excluidos los lucros cesantes y los daños indirectos, quedando los daños directos limitados al equivalente a 100% (cien por ciento) del valor actualizado de este CONTRATO

RESPUESTA

Solicitud rechazada.

PERGUNTA 3.

“Documento: Cláusula 39 Minuta do Contrato:
Entendemos que a Cláusula 39 e o item VII da Cláusula 40 se aplicam somente em caso de que uma daquelas hipóteses ocorra sem aprovação prévia por parte de ITAIPU. Favor confirmar este entendimento.”

RESPOSTA

Entendimento incorreto. Conforme a Cláusula 39 da Minuta de Contrato, a subcontratação, cessão, transferência e dação em garantia não são permitidos. O inciso VII da Cláusula 40 da Minuta de Contrato apresenta uma das hipóteses em que o futuro contrato poderá ser rescindido de pleno direito pela ITAIPU.

PERGUNTA 4.

“Documento: Caderno de Bases e Condições:
Para maior abrangência da participação e facilidade de atendimento integral ao item 1.3.2 b do Caderno de Bases e Condições, propomos complementar sua redação incluindo o seguinte:

b) apresentar atestado ou certificado de desempenho, emitido por pessoa jurídica, comprovando que a proponente executou serviços de substituição de lonas em sapatas de freio de geradores de eixo vertical de usinas hidrelétricas, OU que a proponente forneceu geradores ou seus componentes correlatos para usinas hidrelétricas de potência igual ou superior a 100MW;”

RESPOSTA

Pedido indeferido. A redação proposta pela proponente não é condizente com o objeto desta contratação.

PERGUNTA 5.

“Documento: Caderno de Bases e Condições:
Para uma melhor elaboração dos custos envolvidos nesta proposta, solicitamos uma prorrogação de 15 dias no prazo de entrega da proposta, informado no item 1.2.4.”

RESPOSTA

Pedido parcialmente deferido. Favor reportar-se ao item II deste aditamento.

PERGUNTA 6.

“Documento: Especificação Técnica

No item 4.4 Transporte das Sapatas, gostaríamos de

PREGUNTA 3.

Documento: Cláusula 39 Minuta de Contrato:
Entendemos que la Cláusula 39 y el ítem VII de la Cláusula 40 se aplican solamente en caso de que una de las hipótesis ocurra sin aprobación previa por parte de ITAIPU. Favor confirmar este entendimiento.

RESPUESTA

Comprensión incorrecta. Según la Cláusula 39 de la Minuta de Contrato, la subcontratación, cesión, transferencia y prenda no son permitidos. El inciso VII de la Cláusula 40 de la Minuta de Contrato presenta una de las hipótesis en que el futuro contrato podrá ser rescindido de pleno derecho por la ITAIPU.

PREGUNTA 4.

Documento: Pliego de Bases y Condiciones:
Para mayor alcance de la participación y facilidad de atención total al ítem 1.3.2 b del Pliego de Bases y Condiciones, proponemos complementar su redacción incluyendo lo siguiente:

b) presentar constancia o certificado de desempeño, emitido por persona jurídica, comprobando que el oferente ejecutó servicios de substitución de lonas en zapatas de freno de generadores de eje vertical de centrales hidroeléctricas, O que el oferente suministró generadores o sus componentes relacionados para centrales hidroeléctricas de potencia igual o superior a 100MW.

RESPUESTA

Solicitud rechazada. La redacción propuesta por el eferente no es consistente con el objeto de este contrato.

PREGUNTA 5.

Documento: Pliego de Bases y Condiciones:
Para una mejor elaboración de los costos envueltos en esta propuesta, solicitamos una prórroga de 15 días en el plazo de entrega de la oferta, informado en el ítem 1.2.4.

RESPUESTA

Solicitud parcialmente aceptada. Favor remitirse al ítem II de este aditivo.

PREGUNTA 6.

Documento: Especificación Técnica

En el ítem 4.4 Transporte de las zapatas, nos

confirmar se as sapatas já se encontram embaladas apropriadamente para o transporte ou se a embalagem é de responsabilidade da proponente.”

RESPOSTA

A responsabilidade pela embalagem das sapatas no transporte de ida, ou seja, saindo do Almoxarifado de ITAIPU com destino às instalações da Contratada, é de ITAIPU, conforme disposto no Capítulo VI da Minuta de Contrato.

PERGUNTA 7.

“Devido ao tempo curto para levantamento dos custos, e especificações dos rebites, conforme solicitado, solicitamos se possível a prorrogação de abertura desse pregão.”

RESPOSTA

Pedido deferido. Favor reportar-se ao item II deste aditamento.

II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do CBC do Pregão Eletrônico Binacional EF 2093-22, a ITAIPU:

- a) altera as datas constantes no Calendário de Eventos da licitação, disponibilizando NOVA data para a Sessão Pública, conforme a seguir:

1.2.2 Formalização de consultas:

Até **23/01/23**

Por meio do correio eletrônico compras_suporte@itaipu.gov.br ou pelo “Fórum” do Portal de Compras Eletrônicas da ITAIPU.

1.2.3 Respostas:

Até **27/01/23**

1.2.4 Recepção das propostas:

Até às 9h de **01/02/23**

1.2.5 Início da Sessão Pública com a divulgação das propostas:

Em **01/02/23**, a partir das 9h

1.2.6 Início da etapa de disputa de lances:

gustaría confirmar si las zapatas ya se encuentran embaladas correctamente para el transporte o si el embalaje es responsabilidad del oferente.

RESPUESTA

La responsabilidad por el embalaje de las zapatas en el transporte de ida, o sea, saliendo del Almacén de ITAIPU con destino a las instalaciones del Contratista, es de ITAIPU, conforme lo dispuesto en el Capítulo VI de la Minuta de Contrato.

PREGUNTA 7.

Debido al corto tiempo para analizar los costos, y especificaciones de los remaches, conforme solicitado, solicitamos de ser posible una prórroga de apertura de esta subasta.

RESPUESTA

Solicitud aceptada. Favor remitirse a ítem II de este aditivo.

II) De conformidad con lo dispuesto en el subítem 2.6.2 del PBC de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 2093-22, la ITAIPU:

- a) altera las siguientes fechas del Calendario de Eventos de la licitación y pone a disposición la NUEVA fecha para la Sesión Pública, según sigue:

1.2.2 Formalización de consultas:

Hasta el **23/01/23**

Por medio del correo electrónico compras_apoyo@itaipu.gov.py o por el “Foro” del Portal de Compras Electrónicas de la ITAIPU.

1.2.3 Respuestas:

Hasta el **27/01/23**

1.2.4 Recepción de las ofertas:

Hasta las 9:00 hs. del **01/02/23**

1.2.5 Inicio de la Sesión Pública con la divulgación de las ofertas:

El **01/02/23**, desde las 9:00 hs.

1.2.6 Inicio de la etapa de disputa de lances:

Em 01/02/23, a partir das 9h30min

El 01/02/23, desde las 9:30 hs.

1.2.7 Referência de tempo:

Horário de Brasília - DF

- b) disponibiliza em anexo a este Aditamento o documento “Sapata do freio - 2500 kN - Lista de material”.

III) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Binacional EF 2093-22.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico
Data de emissão: 13.01.23

1.2.7 Referencia horaria:

Hora oficial del Paraguay

- b) pone en anexo a este Aditivo el documento “Zapata de freno - 2500 kN - Lista de material”.

III) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 2093-22.

Elaboración: División de Apoyo Técnico
Fecha de emisión: 13.01.23