

PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL EF 2093-22
SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL EF 2093-22

**SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIO DAS SAPATAS
DE RESERVA
DAS UNIDADES GERADORAS**

**SUSTITUCIÓN DE LONAS DE FRENO DE LAS
ZAPATAS RESERVAS
DE LAS UNIDADES GENERADORAS**

ADITAMENTO 1

ADITIVO 1

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional EF 2093-22, a ITAIPU responde perguntas realizadas empresas por interessada nesta licitação:

PERGUNTA 1.

“A engenharia mecânica, solicita: - o desenho anexado N.6210-20-19553-P, não está nítido as medidas, não é possível verificar as medidas informadas, solicitamos as medidas das lonas, ou seja: comprimento, largura e espessura, as mesmas são fornecidas em 4 pedaços. A referência comercial solicitada, ou seja, fras-le lt 867 sem metal, é uma lona bem antiga no mercado, porém existem lonas de maior durabilidade e melhor desempenho, confirmar se necessariamente as lonas têm que ser dessa marca, ou pode ser aceito, lonas de melhor desempenho e durabilidade.”

RESPOSTA

A medida da lona é: 490x275x19 milímetros (comprimento, largura e espessura).

A lona não precisa ser necessariamente da marca e modelo de referência indicados, desde que seja comprovado que atende todos os requisitos das Especificações Técnicas.

PERGUNTA 2.

“Nossa empresa é representante de uma empresa especializada nos serviços a serem prestados em seu Pregão acima referenciado. Gostaríamos da confirmação, como representante dessa empresa, onde podemos apresentar Atestados de Fornecimentos, de serviços similares, em nome da mesma, poderíamos participar desse Pregão. Sem mais, agradecemos sua atenção, e aguardamos seu breve retorno.”

RESPOSTA

Caso a proponente esteja se referindo ao atestado ou

I) De conformidad a lo dispuesto en el sub ítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 2093-22, la ITAIPU responde preguntas realizadas por firmas interesadas en esta licitación:

PREGUNTA 1.

La ingeniería mecánica, solicita: - el diseño anexado N.6210-20-19553-P, no está nítido las medidas, no es posible verificar las medidas informadas, solicitamos las medidas de las lonas, o sea: largo, ancho y espesor, las mismas son suministradas en 4 pedazos. La referencia comercial solicitada, o sea, fras-le lt 867 sin metal, es una lona bien antigua en el mercado, sin embargo, existen lonas de mayor durabilidad y mejor desempeño, confirmar si necesariamente las lonas tienen que ser de esa marca, o puede aceptarse, lonas de mejor desempeño y durabilidad.

RESPUESTA

La medida de las lonas es: 490x275x19 milímetros (largo, ancho y espesor).

La lona no requiere ser necesariamente de la marca y modelo de referencia indicados, siempre y cuando pueda ser comprobada que atienda todos los requisitos de las Especificaciones Técnicas.

PREGUNTA 2.

Nuestra empresa es representante de una empresa especializada en los servicios a ser prestados en su Licitación arriba referenciado. Nos gustaría la confirmación, como representante de esa empresa, donde podemos presentar Certificados de Suministros, de servicios similares, en nombre de esta, podríamos participar de esta Subasta. Sin más, agradecemos la atención, y aguardamos el breve retorno.

RESPUESTA

En caso de que el oferente este refiriéndose a la

certificado de desempenho exigido no subitem 1.3.2 do CBC, alínea “b”, não serão aceitos atestados emitidos em nome de terceiros. Os atestados deverão ser emitidos em nome da proponente.

PERGUNTA 3.

“Devido ao levantamento dos custos de todos os materiais e mão de obra, favor informarem sobre os questionamentos solicitados anteriormente.

Nossa empresa é representante oficial, de empresa especializada em manutenção e instalação de lonas de freios em sapatas, tendo já executado serviços de troca de lonas em diversos segmentos de usina hidroelétricas, como representantes é possível apresentar os atestados de fornecimentos, exigidos em nome de nossa representada.”

RESPOSTA

Favor reportar-se à resposta da pergunta 2 deste aditamento.

II) Permanecem inalteradas as condições contidas no Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Binacional EF 2093-22.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico
Data de emissão: 04.01.23

constancia o certificado de desempeño exigido en el subítem 1.3.2 del PBC, línea “b”, no se aceptarán constancias emitidas en nombre de terceros. Las constancias deberán ser emitidas a nombre del oferente.

PREGUNTA 3.

Debido al levantamiento de costos de todos los materiales y mano de obra, favor informar sobre las consultas solicitadas anteriormente.

Nuestra empresa es representante oficial, de empresa especializada en mantenimiento e instalación de lonas de frenos en zapatas, habiendo ya ejecutado servicios de cambio de lonas en diversos segmentos de centrales hidroeléctricas, como representantes es posible presentar los certificados de suministros, exigidos en nombre de nuestra representada.

RESPUESTA

Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 2 de este aditivo.

II) Permanecen inalteradas las condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 2093-22.

Elaboración: División de Apoyo Técnico
Fecha de emisión: 04.01.23