

PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL EF 0114-23
SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL EF 0114-23

AQUISIÇÃO DE TUBULAÇÕES, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DA ITAIPU

ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y EQUIPOS A SER UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS DE EXPANSIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE ITAIPU

ADITAMENTO 1

ADITIVO 1

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional EF 0114-23, a ITAIPU responde perguntas realizadas por empresas interessadas nesta licitação:

I) De conformidad a lo dispuesto en el sub ítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta (PBC) a la Baja Electrónica Binacional EF 0114-23, la ITAIPU responde las preguntas realizadas por firmas interesadas en esta licitación:

PERGUNTA 1.

“Solicitamos confirmarem, item 8 - solicita biselado e com rosca BSP, item 6.2.5. informado trata-se de Luva de redução. Item 9 - 6.2.4 - solicita biselado, mas é informado com rosca BSP. item 10 - item 6.2.7 informado, trata-se de niple duplo. item 11 - item 6.2.8 informado, trata-se de Tampão item 12 - item 6.2.9 informado, trata-se de Niple item 13- item 6.2.10 -informado, trata-se de Flange itens 14, 15 e 16 - item informado 6.2.14 - não localizado em suas especificações.”

RESPOSTA

Item 8: Te de 90 inox,extrem bisel, rosc BSP DN6"

O material solicitado é com extremidade biselada. Favor desconsiderar “rosca BSP” no texto, conforme item 6.2.4 das Especificações Técnicas. Gentileza reportar-se ao item II, letra A), deste Aditamento.

Item 9: Te de aço inox 90, fêmea-fêmea, rosca BSP DN3"

O material solicitado é com rosca, conforme 6.2.3 das Especificações Técnicas.

Item 10: Luvas de união inox rosca BSP DN3"

PREGUNTA 1.

Solicitamos confirmar, ítem 8 - solicita biselado y con rosca BSP, ítem 6.2.5 informado se trata de Guante de reducción. Ítem 9 - 6.2.4 - solicita biselado, pero es informado con rosca BSP. ítem 10 - ítem 6.2.7 informado, se trata de alma doble. ítem 11 - ítem 6.2.8 informado, se trata de Tampón ítem 12 - ítem 6.2.9 informado, se trata de Alma ítem 13- ítem 6.2.10 -informado, se trata de Brida ítems 14, 15 y 16 - ítem informado 6.2.14 - no localizado en sus especificaciones.

RESPUESTA

Ítem 8: Te de 90 inox,extrem bisel, roscBSP DN6

El material solicitado es con extremo biselado. Favor desconsiderar “rosca BSP” en el texto, conforme 6.2.4 de las Especificaciones Técnicas. Favor remitirse al ítem II, letra A), de este Aditivo.

Ítem 9: Te de 90 inox,hembr hembr, rosc BSP DN3" El material solicitado es con rosca, conforme 6.2.3 de las Especificaciones Técnicas.

Ítem 10: Manguitos de unión inox rosca BSP DN3"

conforme 6.2.5 das Especificações Técnicas.

Item 11: Tampão sextavado inox macho rosca BSP DN3" conforme 6.2.6 das Especificações Técnicas.

Item 12: Niple duplo sextavado inox rosca BSP DN3" conforme 6.2.7 das Especificações Técnicas.

Item 13: União de assento inte inox M-M rosca BSP DN3" conforme 6.2.8 das Especificações Técnicas.

Item 14: Te redução inox Fêmea-fêmea rosca BSP DN3"x1" conforme 6.2.12 das Especificações Técnicas.

Item 15: Considerar a seguinte descrição: "Bucha de redução inox Fêmea-Fêmea BSP DN1x1/4", conforme 6.2.13 das Especificações Técnicas. Favor reportar-se ao item II, letra "A" deste Aditamento.

Item 16: Bucha de redução inox Fêmea-fêmea BSP DN4x3" conforme 6.2.13 das Especificações Técnicas.

PERGUNTA 2.

"Devido as especificações dos materiais, e quantidades, solicitamos se possível, prorrogarem prazo de entrega para 120 dias."

RESPOSTA

Pedido parcialmente deferido. É concedida prorrogação de prazo de até 90 dias. Gentileza reportar-se ao item II, letra B), deste Aditamento.

PERGUNTA 3.

"Por gentileza verificar com o usuário algumas questões:
Os tubos são sem ou com costura?
Qual a espessura e a abertura dos furos nas telas?"

RESPOSTA

Os tubos de condução solicitados são sem costura, conforme indicado no subitem 6.1 das Especificações Técnicas.
A espessura e a abertura dos furos da tela estão descritas no subitem 6.5.1 das Especificações

conforme 6.2.5 de las Especificaciones Técnicas.

ítem 11: Tapa hexag inox macho rosca BSP DN3" conforme 6.2.6 de las Especificaciones Técnicas.

ítem 12: Alma doble hexag inox rosca BSP DN3" conforme 6.2.7 de las Especificaciones Técnicas.

ítem 13: Unión asient inte inox M-M roscaBSP DN3" conforme 6.2.8 de las Especificaciones Técnicas.

Ítem 14: Te reduct inox Hem-Hem roscaBSP DN3"x1" conforme 6.2.12 de las Especificaciones Técnicas.

Ítem 15: Considerar la siguiente descripción: "Casquillo reductor inox H-H BSP DN1x1/4" conforme 6.2.13 de las Especificaciones Técnicas. Favor remitirse al ítem II, letra A), de este Aditivo.

Ítem 16: Casquillo reductor inox H-H BSP DN4x3" conforme 6.2.13 de las Especificaciones Técnicas.

PREGUNTA 2.

Debido a las especificaciones de los materiales, y cantidades, solicitamos si posible, prorrogar el plazo de entrega a 120 días.

RESPUESTA

Solicitud parcialmente aceptada. Se concede una prórroga de plazo de hasta 90 días. Favor remitirse al ítem II, letra B), de este Aditivo.

PREGUNTA 3.

Favor verificar con el usuario algunas cuestiones:
¿Los tubos son sin o con costura?
¿Cuál es el espesor y la apertura de los orificios en las pantallas?

RESPUESTA

Los tubos de conducción solicitados son sin costura, conforme indicado en el sub-ítem 6.1. de las Especificaciones Técnicas.
La espesura y apertura de los orificios de la pantalla están descritas en el sub-ítem 6.5.1 de

Técnicas, sendo espessura de 1,5mm e furos de 17mm de diâmetro.

PERGUNTA 4.

Ponto 3: Documentos

Minha consulta refere-se ao pedido de normas que devem ser atendidas. As normas NBR 14968 e NBR 6916 correspondem a outro tipo de material solicitado. Neste caso, todos os acessórios e tubagens são de aço inoxidável e as normas referidas correspondem a ferro fundido.

RESPOSTA

Deverão ser observadas as normas NBR 14968 e NBR 6916 para o fornecimento da Válvula de Gaveta (item 30 da Planilha de Preços), conforme estabelecido no subitem 6.4.2 das Especificações Técnicas.

PERGUNTA 5.

“Em relação aos itens de conexão (ITENS 6 AO 17), gostaria de confirmar se a classe de pressão realmente é 150# como descrito pois se considerarmos a norma solicitada (B16.11) a classe de pressão conforme esta norma é de 3000#/6000#, podemos considerar esta classe (3000#)?”

RESPOSTA

Todas as conexões devem possuir classe de pressão de 150 libras. Desconsiderar a norma ASME B.16.11. Gentileza reportar-se ao item II, letra C), deste Aditamento.

PERGUNTA 6.

Pedimos a gentileza de analisar a possibilidade de estender o prazo de entrega para 240 dias, levando em consideração que temos fábricas na Ásia (China) interessadas em cotar e participar deste pregão, que nos informaram que o prazo de entrega na fábrica é de 90 dias, ao que se deve acrescentar um prazo aproximado de 90/120 dias para frete marítimo e uns 20/30 dias para logística local até à entrega nos Almoxarifados da IB.

RESPOSTA

Gentileza reportar-se a resposta da pergunta 2 deste Aditamento.

las Especificaciones Técnicas, siendo de 1,5mm de espesor y orificios de 17mm de diámetro.

PREGUNTA 4.

“Punto 3: Documentos

Mi consulta hace referencia a la solicitud de estándares que se deben cumplir. Las normas NBR 14968 y NBR 6916 corresponden a otro tipo de material solicitado. En este caso todos los accesorios y tuberías son de acero inoxidable y las normas mencionadas corresponden a hierro fundido.”

RESPUESTA

Deberán ser observadas las normas NBR 14968 y NBR 6916 para el suministro de la Válvula de compuerta (ítem 30 de la Planilla de Precios), conforme establecido en el sub-ítem 6.4.2 de las Especificaciones Técnicas.

PREGUNTA 5.

En cuanto a los ítems de conexión (ÍTEM 6 A 17), me gustaría confirmar que la clase de presión es realmente 150# como se describe, porque si consideramos el estándar solicitado (B16.11) la clase de presión según este estándar es 3000#/6000#, ¿podemos considerar esta clase (3000#)?

RESPUESTA

Todas las conexiones deben poseer clase de presión de 150 libras. Desconsiderar la norma ASME B.16.11. Favor remitirse al ítem II, letra C), de este Aditivo.

PREGUNTA 6.

“Solicitamos tengan la gentileza de analizar la posibilidad de extender el plazo de entrega para 240 días, atendiendo que tenemos fábricas en Asia (China) interesados en cotizar y participar de esta subasta, que nos indicaron que el plazo de entrega en fabrica es de 90 días, lo que se debe sumar un plazo aproximado de 90/120 días de flete marítimo y unos 20/30 días para la logística local hasta la entrega en los Almacenes de la IB.”

RESPUESTA

Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 2 de este Aditivo.

II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional EF 0114-23, a ITAIPU:

- A) altera a descrição do item 8 e 15 no Portal de compras, como segue:

DE:

[...]

8 Te de 90 inox, extrem bisel, roscBSP DN6"

[...]

PARA:

[...]

8 Te de 90 inox, extrem bisel, DN6"

[...]

DE:

[...]

15 Bucha de redução inox M-H BSP DN1x1/4

Bucha de redução, aço inox 316, Macho-fêmea, rosca BSP DN 1" x 1/4" conforme especificações técnicas.

[...]

PARA:

[...]

15 Bucha de redução inox **Fêmea-Fêmea** BSP DN1x1/4

Bucha de redução, aço inox 316, **fêmea-fêmea**, rosca BSP DN 1" x 1/4" conforme especificações técnicas.

[...]

- B) altera o item 4.1 da minuta de Ordem de Compra, Anexo IV, como segue:

DE:

[...]

4.1 O prazo de entrega em dias corridos, contados a partir da data de expedição constante no "cabeçalho" desta OC, será de até 60 (sessenta) dias.

[...]

PARA:

[...]

4.1 O prazo de entrega em dias corridos, contados a partir da data de

II) De conformidad a lo dispuesto en el sub ítem 2.6.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta (PBC) a la Baja Electrónica Binacional EF 0114-23, la ITAIPU:

- A) altera la descripción del ítem 8 y 15 en el Portal de compras, como sigue:

DE:

[...]

8 Te de 90 inox, extrem bisel, roscBSP DN6"

[...]

PARA:

[...]

8 Te de 90 inox, extrem bisel, DN6"

[...]

DE:

[...]

15 Casquillo reductor inox M-H BSP DN1x1/4

Casquillo reductor, acero inoxidable 316, macho-hembra, rosca BSP DN 1 "x 1/4", conforme Especificaciones Técnicas.

[...]

PARA:

[...]

15 Casquillo reductor inox **H-H** BSP DN1x1/4

Casquillo reductor, acero inoxidable 316, **hembra-hembra**, rosca BSP DN 1 "x 1/4", conforme Especificaciones Técnicas.

[...]

- B) altera el ítem 4.1 de la minuta de Orden de Compra, Anexo IV, como sigue:

DE:

[...]

4.1. El plazo de entrega en días corridos, contados a partir de la fecha de expedición que consta en el encabezado de esta Orden de Compra, será de hasta 60 (sesenta) días.

[...]

PARA:

[...]

4.1. El plazo de entrega en días corridos, contados a partir de la fecha de

<p>expedição constante no “cabecalho” desta OC, será de até 90 (noventa) dias. [...]</p> <p>C) exclui, no item 3 das Especificações Técnicas, a seguinte norma:</p> <p>ASME B16.11: Forged fittings, socket-welding and threaded.</p> <p>D) altera o Calendário de Eventos no CBC, como segue:</p> <p>DE: [...]</p> <p>1.2.2 Formalização de consultas:</p> <p>Até 02/03/23</p> <p>Por meio do correio eletrônico compras_suporte@itaipu.gov.br ou pelo “Fórum” do Portal de Compras Eletrônicas da ITAIPU.</p> <p>1.2.3 Respostas:</p> <p>Até 06/03/23</p> <p>1.2.4 Recepção das propostas:</p> <p>Até às 9h de 09/03/23</p> <p>1.2.5 Início da Sessão Pública com a divulgação das propostas:</p> <p>Em 09/03/23, a partir das 9h</p> <p>1.2.6 Início da etapa de disputa de lances:</p> <p>Em 09/03/23, a partir das 9h30min [...]</p> <p>PARA: [...]</p> <p>1.2.2 Formalização de consultas:</p> <p>Até 09/03/23</p> <p>Por meio do correio eletrônico compras_suporte@itaipu.gov.br ou pelo “Fórum” do Portal de Compras Eletrônicas da ITAIPU.</p>	<p>expedición que consta en el encabezado de esta Orden de Compra, será de hasta 90 (noventa) días. [...]</p> <p>C) elimina en el ítem 3 de las Especificaciones Técnicas, la siguiente norma:</p> <p>ASME B16.11: Forged fittings, socket-welding and threaded.</p> <p>D) altera el Calendario de Eventos en el PBC, como sigue:</p> <p>DE: [...]</p> <p>1.2.2 Formalización de consultas:</p> <p>Hasta el 02/03/23</p> <p>Por medio del correo electrónico compras_apoyo@itaipu.gov.py o por el “Foro” del Portal de Compras Electrónicas de la ITAIPU.</p> <p>1.2.3 Respuestas:</p> <p>Hasta el 06/03/23</p> <p>1.2.4 Recepción de las ofertas:</p> <p>Hasta las 9:00 hs. del 09/03/23</p> <p>1.2.5 Inicio de la Sesión Pública con la divulgación de las ofertas:</p> <p>El 09/03/23, desde las 9:00 hs.</p> <p>1.2.6 Inicio de la etapa de disputa de lances:</p> <p>El 09/03/23, desde las 9:30 hs. [...]</p> <p>PARA: [...]</p> <p>1.2.2 Formalización de consultas:</p> <p>Hasta el 09/03/23</p> <p>Por medio del correo electrónico compras_apoyo@itaipu.gov.py o por el “Foro” del Portal de Compras Electrónicas de la ITAIPU.</p>
--	---

1.2.3 Respostas:Até **13/03/23****1.2.4 Recepção das propostas:**Até às 9h de **16/03/23****1.2.5 Início da Sessão Pública com a divulgação das propostas:**Em **16/03/23**, a partir das 9h**1.2.6 Início da etapa de disputa de lances:**Em **16/03/23**, a partir das 9h30min
[...]

E) altera a redação do subitem 2.20.1 do CBC;

F) esclarece que as proponentes que já haviam registrado sua proposta comercial no Portal de Compras Eletrônicas da ITAIPU deverão registrá-la novamente.

III) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional EF 0114-23, face às alterações ocorridas, a ITAIPU disponibiliza os arquivos atualizados do CBC e da Minuta de Ordem de Compra, Anexo IV, com as alterações na cor azul.

IV) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Binacional EF 0114-23.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico
Data de emissão: 06.03.23

1.2.3 Respuestas:Hasta el **13/03/23****1.2.4 Recepción de las ofertas:**Hasta las 9:00 hs. del **16/03/23****1.2.5 Inicio de la Sesión Pública con la divulgación de las ofertas:**El **16/03/23**, desde las 9:00 hs.**1.2.6 Inicio de la etapa de disputa de lances:**El **16/03/23**, desde las 9:30 hs.
[...]

E) altera la redacción del sub-ítem 2.20.1 del PBC;

F) aclara que los oferentes que ya habían registrado su oferta comercial en el Portal de Compras Electrónicas de la ITAIPU deberán registrarla nuevamente.

III) De conformidad a lo dispuesto en el sub ítem 2.6.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta (PBC) a la Baja Electrónica Binacional EF 0114-23, en vista a las alteraciones realizadas, la ITAIPU coloca a disposición los archivos actualizados del PBC y de la Minuta de Orden de Compra, Anexo IV, con las alteraciones en color azul.

IV) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 0114-23.

Elaboración: División de Apoyo Técnico
Fecha de emisión: 06.03.23