

PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL EF 0114-23
SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL EF 0114-23

AQUISIÇÃO DE TUBULAÇÕES, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DA ITAIPU

ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y EQUIPOS A SER UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS DE EXPANSIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE ITAIPU

ADITAMENTO 2

ADITIVO 2

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional EF 0114-23, a ITAIPU responde perguntas realizadas por empresas interessadas nesta licitação:

I) De conformidad a lo dispuesto en el sub ítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta (PBC) a la Baja Electrónica Binacional EF 0114-23, la ITAIPU responde las preguntas realizadas por firmas interesadas en esta licitación:

PERGUNTA 1.

“O ENTENDIMENTO DO SEU ITEM 13 (UNIÕES DE 3”) É QUE DEVERÁ SER FORNECIDO AS UNIÕES COM 1- NIPLE DE CADA LADO DA MESMA, FICANDO ASSIM COM AS CONEXÕES TIPO MACHO. PARA O ITEM 17 (UNIÕES DE 4”) DEVERÁ SER FORNECIDO UMA LADO ROSCA FEMEA NORMAL, E OUTRO LADO, COM NIPLE BSP DE 4”, FICANDO A CONEXÃO MACHO. AGUARDAMOS SUA CONFIRMAÇÃO, PARA COTAR O MATERIAL CORRETAMENTE.”

PREGUNTA 1.

EL ENTENDIMIENTO DEL ÍTEM 13 (UNIONES DE 3”) ES QUE DEBERÁ SER SUMINISTRADO LAS UNIONES CON 1- ALMA DE CADA LADO DE LA MISMA, QUEDANDO ASÍ CON LAS CONEXIONES TIPO MACHO. PARA EL ÍTEM 17 (UNIONES DE 4”) DEBERÁ SER SUMINISTRADO UN LADO ROSCA HEMBRA NORMAL, Y OTRO LADO, CON ALMA BSP DE 4”, QUEDANDO LA CONEXIÓN MACHO. AGUARDAMOS SU CONFIRMACIÓN, PARA COTIZAR EL MATERIAL CORRECTAMENTE.

RESPOSTA

Entendimento correto.

RESPUESTA

Entendimiento correcto.

PERGUNTA 2.

“DEVIDO AS DÚVIDAS AINDA EM ABERTO, SEM RESPOSTAS, SOLICITAMOS SE POSSIVÉL, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ABERTURA DE SUA COTAÇÃO.”

PREGUNTA 2.

DEBIDO A LAS DUDAS AUN SIN RESPUESTAS, SOLICITAMOS SI POSIBLE, PRÓRROGA DEL PLAZO DE APERTURA DE LA COTIZACIÓN.

RESPOSTA

A prorrogação foi concedida no Aditamento 1.

RESPUESTA

La prórroga fue concedida en el Aditivo 1.

PERGUNTA 3.

“Qual Espessura, Qual Furo da tela perfurada?”

PREGUNTA 3.

¿Cuál espesor, cual orificio de las pantallas?

RESPOSTA

A espessura e a abertura dos furos da tela estão descritas no subitem 6.5.1 das Especificações

RESPUESTA

La espesura y apertura de los orificios de la pantalla están descritas en el sub-ítem 6.5.1 de

Técnicas, sendo espessura de 1,5mm e furos de 17mm de diâmetro.

II) Permanecem inalteradas as condições contidas no Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Binacional EF 0114-23.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico
Data de emissão: 10.03.23

las Especificaciones Técnicas, siendo de 1,5mm de espesor y orificios de 17mm de diámetro.

II) Permanecen inalteradas las condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 0114-23.

Elaboración: División de Apoyo Técnico
Fecha de emisión: 10.03.23