

PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL EF 2044-22
SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL EF 2044-22

SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO, PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE, PINTURA/PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS DIVERSAS

SERVICIOS DE FABRICACIÓN, PREPARACIÓN DE SUPERFICIES, PINTURA/PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, MONTAJE, DESMONTAJE Y RECUPERACIÓN DE DIVERSAS ESTRUCTURAS METÁLICAS

ADITAMENTO 2

ADITIVO 2

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional EF 2044-22, a ITAIPU responde perguntas formuladas por empresas interessadas nesta licitação, conforme segue:

I) De conformidad con lo dispuesto en el subítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 2044-22, la ITAIPU responde preguntas realizadas por empresas interesadas en esta licitación, conforme sigue:

PERGUNTA 1

No subitem 10.1 das Especificações Técnicas é mencionado o seguinte: “Toda movimentação de carga entre o almoxarifado, oficina industrial e frentes de trabalho devem ser realizados por Caminhão. O Caminhão deve possuir data de fabricação inferior a 15 anos de uso, a contar a data de conclusão do CONTRATO, ou seja, se a previsão de conclusão do CONTRATO for em 2027...”.

No Capítulo XXIV da Minuta de Contrato é mencionada a possibilidade de uma prorrogação de mais 2 anos aproximadamente, deve-se levar em consideração também o ano de fabricação do caminhão para esse caso, considerando que a princípio o contrato seria de 3 anos.

RESPOSTA

O ano de fabricação do veículo deverá permanecer inferior a 15 (quinze) anos de uso durante todo o período de execução contratual, considerando o prazo de 36 (trinta e seis) meses de vigência do Contrato, bem como sua eventual prorrogação, totalizando um prazo máximo de 60 (sessenta) meses.

PERGUNTA 2

Com relação ao guindaste, poderiam ser fornecidos mais dados como capacidade e ano?

RESPOSTA

Neste contrato não existe a exigência de fornecimento de caminhão Munck para os trabalhos de movimentação de carga. Equipamento e operador serão disponibilizados pela ITAIPU quando julgado

PREGUNTA 1

“En el punto 10.1 de las EETT menciona como sigue “Todo el manejo de la carga entre el almacén, el taller industrial y los frentes de trabajo debe ser realizado por Camión. El Camión deberá tener una fecha de fabricación inferior a 15 años de uso, contados a partir de la fecha de finalización del CONTRATO, o sea, si se prevé que el CONTRATO esté finalizado en 2027...”

La minuta de Contrato en el capítulo XXIV menciona la posibilidad de una prórroga de 2 años más aproximadamente, también debería tenerse en cuenta el año fabricación del camión para este caso?, considerando que a principio el contrato sería de 3 años.”

RESPUESTA

El año de fabricación del vehículo deberá permanecer inferior a 15 (quince) años de uso durante todo el período de ejecución contractual, considerando el plazo de 36 (treinta y seis) meses de vigencia del Contrato, así como su eventual prórroga, totalizando un plazo máximo de 60 (sesenta) meses.

PREGUNTA 2

“Con relación a la grúa podrían pasar más datos como capacidad y año.”

RESPUESTA

En este contrato no se exige el suministro de un camión grúa para los trabajos de movimiento de carga. El equipo y el operador serán puestos a disposición por la ITAIPU cuando se considere

necessário e indispensável para realização dos trabalhos. A CONTRATADA será responsável pela equipe de movimentação de carga e não pelo fornecimento do equipamento.

necesario e indispensable para la ejecución de los trabajos. El CONTRATISTA será responsable por el equipo de movimiento de carga y no por el suministro del equipo.

PERGUNTA 3

Para uma melhor oferta, solicitamos que seja esclarecida a espessura dos tubos para todos os itens que são necessários (guarda-corpos, escadas de monotrilhos, plataformas, entre outros).

PREGUNTA 3

“Para una mejor oferta solicitamos sea aclarado el espesor de tubos para todos los ítems que necesiten. (guardacuerpos, escaleras monorrieles, plataformas, entre otros).”

RESPOSTA

Todos os tubos fornecidos pela ITAIPU são SCH 40 e a espessura de parede depende do diâmetro.

RESPUESTA

Todos los tubos suministrados por la ITAIPU son SCH 40 y el espesor de pared depende del diámetro.

PERGUNTA 4

Ao comparar as ofertas, qual seria a taxa de câmbio? (Qual referência tomar para o tipo de câmbio).

PREGUNTA 4

“Al momento de comparar las ofertas, cuál sería la tasa de cambio? (que referencia tomar para el tipo de cambio).”

RESPOSTA

O sistema eletrônico, para efeito de comparação dos valores das propostas comerciais cotadas em Real (R\$) e em Guaraní (₧), fará automaticamente a conversão para Dólar dos Estados Unidos da América (US\$), de acordo com a cotação vigente na ITAIPU, na data da sessão pública, nos termos estabelecidos nos subitens 2.18.2.1 e 2.18.2.3 do CBC.

RESPUESTA

El sistema electrónico, para efecto de comparación de los valores de las ofertas comerciales, en Real (R\$) y en Guaraní (₧), hará automáticamente la conversión al Dólar de los Estados Unidos de América (US\$), de acuerdo con la cotización vigente en la ITAIPU, en la fecha de la sesión pública. Favor remitirse a los sub-ítems 2.18.2.1 al 2.18.2.3 del PBC.

PERGUNTA 5

No Capítulo X da Minuta de Contrato - Anexo IV, favor incluir o preço do dólar na fórmula de reajuste de preços, em função da incidência do dólar no preço dos insumos como metais e tintas.

PREGUNTA 5

“En el capítulo X del Anexo IV- Minuta de Contrato favor Incluir el precio del dólar en la fórmula de reajuste de precios a causa de la incidencia del dólar en el precio de los insumos como metales y pinturas.”

RESPOSTA

Pedido indeferido. A fórmula de reajuste é estabelecida unicamente com índices econômicos que retratem a variação inflacionária do período.

RESPUESTA

Solicitud denegada. La fórmula de reajuste es establecida únicamente con índices económicos que retraten la variación inflacionaria del periodo.

PERGUNTA 6

Caso não concorde com a solicitação de inclusão do preço em dólar no reajuste de preços, favor permitir que a proponente apresente a proposta comercial cotada em dólar.

PREGUNTA 6

“En caso de no acceder a la solicitud de incluir el precio del dólar en el reajuste de precios, favor permitir al oferente cotizar la oferta en moneda dólar.”

RESPOSTA

Pedido indeferido. Mantem-se o estabelecido no subitem 2.15.1, letra “b” do CBC.

RESPUESTA

Solicitud denegada. Se mantiene lo establecido en el sub-ítem 2.15.1, letra “b” del PBC.

PERGUNTA 7

Conforme o Orçamento Estimado - Anexo II, favor esclarecer se as quantidades mencionadas na planilha são de fato as quantidades obrigatórias a serem fabricadas e/ou montadas em um ano.

RESPOSTA

As quantidades são estimadas e não garantem faturamento total pela contratada. Mais esclarecimentos estão contidos no item 02 - Escopo do documento 5000-20-15505-P, Capítulo 01, página 06.

PERGUNTA 8

Favor esclarecer se o fornecimento será constante ao longo do ano e durante todos os meses (para ser mais claro, 8,333% ao mês, $100\%/12=8,33\%$) ou se existe algum cronograma a seguir.

RESPOSTA

A ITAIPU não garante faturamento mínimo e tão pouco constância na execução dos serviços. Mais esclarecimentos estão contidos no item 02 - Escopo do documento 5000-20-15505-P, Capítulo 01, página 06.

PERGUNTA 9

No momento do pregão, como serão comparadas as propostas cotadas na moeda guarani e na moeda real.

RESPOSTA

Favor reportar-se à resposta da pergunta 4 deste aditamento.

PERGUNTA 10

Solicitamos que a ITAIPU forneça os desenhos dos guarda-corpos dos diferentes tipos e/ou desenhos que tenham para fazer uma melhor proposta.

RESPOSTA

As demandas de serviços e projetos serão recebidas de diversas áreas da ITAIPU durante a vigência do CONTRATO, sendo elaboradas de acordo a funcionalidade, local de instalação, condições de instalação.

Os guarda-corpos a serem fabricados, estão dispostos no item 3.1 do documento nº 5000-20-15505-P, Capítulo 02, e possuem dimensões padrões que devem ser utilizadas como referência.

Caso algum projeto elaborado apresente guarda-corpo fora dos padrões típicos apresentados, estes serão considerados como estruturas diversas e seu pagamento será efetuado com o item de estrutura diversas.

PERGUNTA 7

“Conforme el presupuesto estimado del Anexo II, favor aclarar si las cantidades mencionadas en la planilla son efectivamente las cantidades obligatorias a fabricar y/o montar en un año.”

RESPUESTA

Las cantidades son estimativas y no garantizan la facturación total por el CONTRATISTA. Más aclaraciones están contenidas en el ítem 2 - Alcance del documento 5000-20-15505-P, Capítulo 1, página 6.

PERGUNTA 8

“Favor aclarar si la provisión será constante a lo largo del año y durante todos los meses (para ser más claros 8,333% mensual, $100\%/12=8,33\%$) o si existe algún cronograma a seguir.”

RESPUESTA

La ITAIPU no garantiza facturación mínima ni constancia en la ejecución de los servicios. Más aclaraciones están contenidas en el ítem 2 - Alcance del documento 5000-20-15505-P, Capítulo 1, página 6.

PERGUNTA 9

“Al momento de la subasta, ¿cómo se compararía la oferta cotizada en la moneda guaraníes con ofertada en la moneda real?”

RESPUESTA

Favor remitirse a la respuesta de la pregunta 4 de este aditivo.

PERGUNTA 10

“Solicitamos a la convocante proveer los planos de los guardacuerpos de los diferentes tipos y/o los planos que tuviesen de manera a realizar una mejor oferta.”

RESPUESTA

Las demandas de servicios y proyectos serán recibidas de diversas áreas de ITAIPU durante la vigencia del CONTRATO, siendo elaborados de acuerdo con la funcionalidad, local de instalación, condiciones de instalación.

Los guardacuerpos que se deben fabricar están definidos en el ítem 3.1 del documento 5000-20-15505-P, Capítulo 2, y tienen dimensiones estándar que se deben utilizar como referencia.

Si algún proyecto elaborado presenta guardacuerpo fuera de los estándares típicos presentados, estos serán considerados como estructuras diferentes y su pago se realizará conforme ítem de estructura diferente.

II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do CBC do Pregão Eletrônico Binacional EF 2044-22, a ITAIPU permite a realização de visita técnica às PROPONENTES interessadas nesta licitação até às 17h do dia 09/05/2023, mediante agendamento.

A visita não é obrigatória e para seu agendamento deverá ser contatada a Divisão de Gestão de Contratos (SOPG.DT), pelo telefone: (45) 3520-4700, por correio eletrônico: clpiron@itaipu.gov.br ou enriquev@itaipu.gov.py.

Informações adicionais referente a visita podem ser esclarecidas junto aos contatos de agendamento.

III) Permanecem inalteradas as condições contidas no CBC do Pregão Eletrônico Binacional EF 2044-22.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico
Data de emissão: 05.05.23

II) De conformidad con lo dispuesto en el subítem 2.6.2 del PBC de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 2044-22, la ITAIPU permite la realización de visita técnica a los OFERENTES interesados en esta licitación hasta las 16:00h del día 09/05/2023, mediante agendamento.

La visita no es obligatoria y para su agendamento deberá ser contactada a la División de Planeamiento y Control (SOPC.DT), por teléfono: 595 (61) 599-3781, por correo electrónico: clpiron@itaipu.gov.br o enriquev@itaipu.gov.py.

Informaciones adicionales sobre la visita se puede aclarar con los contactos de agendamento.

III) Permanecen inalteradas las condiciones contenidas en el PBC de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 2044-22.

Elaboración: División de Apoyo Técnico
Fecha de emisión: 05.05.23