

PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL EF 0678-23
SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL EF 0678-23

**SERVIÇOS DE MONTAGEM DE INSTALAÇÕES
ELETROMECÂNICAS E DEMAIS
INFRAESTRUTURAS**

**SERVICIOS DE MONTAJE DE INSTALACIONES
ELECTROMECÁNICAS Y DEMÁS
INFRAESTRUCTURAS**

ADITAMENTO 2

ADITIVO 2

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional EF 0678-23, a ITAIPU responde perguntas formuladas por empresas interessadas nesta licitação, conforme segue:

PERGUNTA 1

Pelo presente, solicitamos prorrogação de mais 20 dias para apresentação da proposta eletrônica, tal pedido se deve a uma melhor análise da proposta comercial.

RESPOSTA

Pedido indeferido. Mantém-se a data já prorrogada mediante Aditamento 1, publicado em 21/06/23.

PERGUNTA 2

No item 2.6 da Planilha de Preços, é solicitado o valor por disponibilidade por 30 meses de “Máquinas e Ferramentas - Segundo a lista do item 6.3 da E.T”. Porém, no capítulo informado das Especificações Técnicas, o texto corresponde ao “Procedimento de Segurança para operação do Caminhão Guindauto”. Entendemos que o item 2.6 deveria se referir ao custo das ferramentas do capítulo 7.3 das especificações técnicas. Favor Confirmar.

RESPOSTA

Entendimento correto. Favor reportar-se ao item II, alínea “a” deste Aditamento.

PERGUNTA 3

Por outro lado, como é cotado o uso das Ferramentas de uso Ocasional (Grupo IV)? Será proposto seu valor no momento que a ITAIPU as solicite?

RESPOSTA

Os custos destes equipamentos deverão ser

I) De conformidad con lo dispuesto en el sub-ítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 0678-23, la ITAIPU responde preguntas realizadas por empresas interesadas en esta licitación, conforme sigue:

PREGUNTA 1

“Por la presente solicitamos prorroga de 20 días más para la presentación de la propuesta electrónica, dicho pedido obedece para un mejor análisis de la oferta comercial.”

RESPUESTA

Solicitud denegada. Se mantiene la fecha ya prorrogada mediante el Aditivo 1, publicado en fecha 21/06/23.

PREGUNTA 2

“En el ítem 2.6 de la Planilla de Precios, se solicita valor por disponibilidad por 30 meses de “Máquinas y Herramientas - Según la Lista del ítem 6.3 de la E.T.” Sin embargo, en el apartado mencionado de las EE TT el texto corresponde a “Procedimiento de seguridad para la operación con Camión Grúa”. Entendemos que el ítem 2.6 debería referirse al costo de las herramientas del apartado 7.3 de las E.T. Favor confirmar.”

RESPUESTA

Entendimiento correcto. Favor remitirse al ítem II, letra “a” de este Aditivo.

PREGUNTA 3

“Por otro lado, ¿Cómo se cotiza el uso de las Herramientas de uso ocasional (Grupo IV)? ¿Será ofertado su valor al momento que Itaipú las solicite?”

RESPUESTA

Los costos de estos equipos deberán ser

contemplados na composição dos itens unitários dos serviços que utilizam estas ferramentas. As ferramentas indicadas são as mínimas necessárias e devem ser consideradas nos custos outras ferramentas, cuja utilização a proponente julgar necessário, para a perfeita execução, garantido a produtividade e qualidade final dos serviços executados.

PERGUNTA 4

Entendemos que o fornecimento de materiais menores e ferramentas em geral para concluir as respectivas montagens e instalações de obra será feito pela Contratada segundo as Especificações Técnicas - Anexo I.

Sobre o escopo do fornecimento, solicitamos gentilmente o seguinte:

a) Se a entidade já dispõe ou não dos armários e componentes internos dos “quadros elétricos” e se poderia nos remeter para os respectivos pedidos de fornecimento caso já tenham sido efetuados.

b) Se a entidade já possui ou não os aparelhos de iluminação e se poderia nos remeter para os respectivos pedidos de fornecimento caso já tenham sido efetuados.

c) Se a entidade já possui ou não os cabos condutores não estipulados na lista de materiais a fornecer pela contratada e se poderia nos remeter os respectivos pedidos de fornecimento caso já tenham sido efetuados.

d) Se a entidade já possui ou não os terminais mufas e se poderia nos remeter os respectivos pedidos de fornecimento caso já tenham sido efetuados.”

RESPOSTA

Todos os materiais de aplicação para execução dos serviços, com exceção dos materiais necessários para execução de obras civis, serão responsabilidade da ITAIPU e disponibilizados para a CONTRATADA no momento necessário, conforme subitem 7.5 das Especificações Técnicas, Anexo I do CBC. Eventualmente, poderá ser solicitado o

contemplados en la composición de los ítems unitarios de los servicios que utilizan estas herramientas. Las herramientas indicadas son las mínimas necesarias y deben ser consideradas en los costos otras herramientas que el ofertante juzgue necesario su utilización, para la perfecta ejecución, garantizando la productividad y calidad final de los servicios ejecutados.

PREGUNTA 4

“Entendemos que la provisión de materiales menores y herramientas en gral. para completar los respectivos montajes e instalaciones de obra lo hará el Contratista según las EETT ANEXO 1.

Sobre el alcance de la provisión consultamos amablemente lo siguiente:

a) Si la entidad ya cuenta o no con los gabinetes y los componentes internos para los "paneles eléctricos" y si podrían referirnos el o los correspondientes llamados de provisión en el caso de que ya se hayan realizado.

b) Si la entidad ya cuenta o no con los artefactos de iluminación y si podrían referirnos el o los correspondientes llamados de provisión en el caso de que ya se hayan realizado.

c) Si la entidad ya cuenta o no con los cables conductores no estipulados en la lista de materiales a proveer por el contratista y si podrían referirnos el o los correspondientes llamados de provisión en el caso de que ya se hayan realizado.

d) Si la entidad ya cuenta o no con las terminales mufas y si podrían referirnos el o los correspondientes llamados de provisión en el caso de que ya se hayan realizado.”

RESPUESTA

Todos los materiales de aplicación para ejecución de los servicios, con excepción de los materiales necesarios para ejecución de obras civiles, serán de responsabilidad de la ITAIPU y puestos a disposición del CONTRATISTA en el momento requerido, conforme sub-ítem 7.5 de las Especificaciones Técnicas, Anexo I del PBC. Eventualmente, podrá ser solicitado el

fornecimento, pela CONTRATADA, de materiais listados no item 25 da Planilha de Preços, Anexo III do CBC, conforme demanda da ITAIPU.

suministro, por el CONTRATISTA, de materiales citados en el ítem 25 de la Planilla de Precios, Anexo III del PBC, conforme demanda de la ITAIPU.

PERGUNTA 5

Favor confirmar a unidade de medida dos seguintes itens:

11.20	Desmontagem de tubulação de aço carbono DN20 (3/4") até DN50 (2") roscada	UN	5.000
11.21	Desmontagem de tubulação de aço carbono DN20 (3/4") até DN50 (2") flangeadas e/ou soldadas.	UN	250
11.22	Desmontagem de tubulação de aço carbono DN65 (2.1/2") a DN150 (6") flangeadas e/ou soldadas.	UN	600
11.23	Desmontagem de tubulação de aço carbono DN200 (8") a DN350 (14") flangeadas	UN	200
11.24	Desmontagem de tubulação de aço carbono DN400 (16") a DN800 (32") flangeadas	UN	100
11.25	Instalacao de pontos de agua em de tubulação de PPR - DN20 a DN50mm	M	100
11.26	Instalacao de pontos de agua e/ou ar comprimido em tubulacoes de aço carbono DN20 (3/4") até DN50 (2") roscada.	M	100

RESPOSTA

As unidades de medidas dos itens 11.20 a 11.26 da Planilha de Preços e do Orçamento Estimado, Anexos II e III do CBC respectivamente, estão erradas. Favor reportar-se ao item II, alínea "b", deste Aditamento.

PREGUNTA 5

"Favor confirmar unidad de medida de los ítems listados:

11.20	Desmontaje de tubería de acero al carbono DN20 (3/4") a DN50 (2") roscada	UN	5.000
11.21	Desmontaje de tuberías de acero al carbono DN20 (3/4") a DN50 (2") bridadas y/o soldadas.	UN	250
11.22	Desmontaje de tubería de acero al carbono DN65 (2.1/2") a DN150 (6") bridadas y/o soldadas.	UN	600
11.23	Desmontaje de tubería de acero al carbono DN200 (8") a DN350 (14") bridadas	UN	200
11.24	Desmontaje de tubería de acero al carbono DN400 (16") a DN800 (32") con brida	UN	100
11.25	Instalación de puntos de agua en tubería PPR - DN20 a DN50mm	M	100
11.26	Instalación de puntos de agua y/o aire comprimido en tubería de acero al carbono DN20 (3/4") hasta DN50 (2") roscada.	M	100

RESPUESTA

Las unidades de medida de los ítems 11.20 a 11.26 del Presupuesto Estimado y de la Planilla de Precios, Anexos II y III del PBC respectivamente, están erradas. Favor remitirse al ítem II, letra "b" de este Aditivo.

PERGUNTA 6

No item 15.2 é solicitado cotar "Demolição de concreto com utilização de martelo rompedor pneumático".

No item 15.5, da mesma forma com "ponteira hidráulica".

No entanto, para os equipamentos mencionados, não há previsão orçamentária no item 24.

Serão cedidos pela ITAIPU? Ou devem ser incluídos no custo unitário da tarefa?

RESPOSTA

No preço unitário ofertado deverão estar inclusos todos os materiais, ferramentas e equipamentos, necessários para a perfeita execução dos serviços.

PREGUNTA 6

"En el ítem 15.2 se solicita cotizar "demolición de hormigón con martillo neumático".

En el 15.5, ídem con "martillete hidráulico".

Sin embargo, para los equipos mencionados no hay previsión presupuestaria en el ítem 24.

¿Serán cedidos por Itaipú? ¿O se los debe incluir en el costo unitario de la tarea?"

RESPUESTA

En el precio unitario ofertado deberán estar incluidos todos los materiales, herramientas y equipos, necesarios para la perfecta ejecución de los servicios.

II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC)

II) De conformidad con lo dispuesto en el sub-ítem 2.6.2 del Pliego de Bases y Condiciones

do Pregão Eletrônico Binacional EF 0678-23, a ITAIPU:

- a) altera o item 2.6 do Orçamento Estimado e da Planilha de Preços, Anexos II e III do CBC respectivamente (versão em castelhano), conforme a seguir:

DE:

Máquinas y Herramientas - Según la Lista del ítem 6.3 de la E.T.

PARA:

Máquinas y Herramientas - Según la Lista del ítem 7.3 de la E.T.

- b) altera as unidades de medida dos itens 11.20 ao 11.26 do Orçamento Estimado e da Planilha de Preços, Anexos II e III do CBC respectivamente, conforme a seguir:

DE:

11.20	Desmontagem de tubulação de aço carbono DN20 (3/4") até DN50 (2") roscada	UN	5.000
11.21	Desmontagem de tubulação de aço carbono DN20 (3/4") até DN50 (2") flangeadas e/ou soldadas.	UN	250
11.22	Desmontagem de tubulação de aço carbono DN65 (2.1/2") a DN150 (6") flangeadas e/ou soldadas.	UN	600
11.23	Desmontagem de tubulação de aço carbono DN200 (8") a DN350 (14") flangeadas	UN	200
11.24	Desmontagem de tubulação de aço carbono DN400 (16") a DN800 (32") flangeadas	UN	100
11.25	Instalacao de pontos de agua em de tubulação de PPR - DN20 a DN50mm	M	100
11.26	Instalacao de pontos de agua e/ou ar comprimido em tubulacoes de aço carbono DN20 (3/4") até DN50 (2") roscada.	M	100

PARA:

11.20	Desmontagem de tubulação de aço carbono DN20 (3/4") até DN50 (2") roscada	M	5.000
11.21	Desmontagem de tubulação de aço carbono DN20 (3/4") até DN50 (2") flangeadas e/ou soldadas.	M	250
11.22	Desmontagem de tubulação de aço carbono DN65 (2.1/2") a DN150 (6") flangeadas e/ou soldadas.	M	600
11.23	Desmontagem de tubulação de aço carbono DN200 (8") a DN350 (14") flangeadas	M	200
11.24	Desmontagem de tubulação de aço carbono DN400 (16") a DN800 (32") flangeadas	M	100
11.25	Instalacao de pontos de agua em de tubulação de PPR - DN20 a DN50mm	UN	100
11.26	Instalacao de pontos de agua e/ou ar comprimido em tubulacoes de aço carbono DN20 (3/4") até DN50 (2") roscada.	UN	100

(PBC) de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 0678-23, la ITAIPU:

- a) altera el ítem 2.6 del Presupuesto Estimado y de la Planilla de Precios, Anexos II y III del PBC respectivamente (versión en castellano), conforme sigue:

DE:

Máquinas y Herramientas - Según la Lista del ítem 6.3 de la E.T.

PARA:

Máquinas y Herramientas - Según la Lista del ítem 7.3 de la E.T.

- b) altera las unidades de medida de los ítems 11.20 al 11.26 del Presupuesto Estimado y de la Planilla de Precios, Anexos II y III del PBC respectivamente, conforme sigue:

DE:

11.20	Desmontaje de tubería de acero al carbono DN20 (3/4") a DN50 (2") roscada	UN	5.000
11.21	Desmontaje de tuberías de acero al carbono DN20 (3/4") a DN50 (2") bridadas y/o soldadas.	UN	250
11.22	Desmontaje de tubería de acero al carbono DN65 (2.1/2") a DN150 (6") bridada y/o soldada.	UN	600
11.23	Desmontaje de tubería de acero al carbono DN200 (8") a DN350 (14") bridada	UN	200
11.24	Desmontaje de tubería de acero al carbono DN400 (16") a DN800 (32") con brida	UN	100
11.25	Instalación de puntos de agua en tubería PPR - DN20 a DN50mm	M	100
11.26	Instalación de puntos de agua y/o aire comprimido en tubería de acero al carbono DN20 (3/4") hasta DN50 (2") roscada.	M	100

PARA:

11.20	Desmontaje de tubería de acero al carbono DN20 (3/4") a DN50 (2") roscada	M	5.000
11.21	Desmontaje de tuberías de acero al carbono DN20 (3/4") a DN50 (2") bridadas y/o soldadas.	M	250
11.22	Desmontaje de tubería de acero al carbono DN65 (2.1/2") a DN150 (6") bridada y/o soldada.	M	600
11.23	Desmontaje de tubería de acero al carbono DN200 (8") a DN350 (14") bridada	M	200
11.24	Desmontaje de tubería de acero al carbono DN400 (16") a DN800 (32") con brida	M	100
11.25	Instalación de puntos de agua en tubería PPR - DN20 a DN50mm	UN	100
11.26	Instalación de puntos de agua y/o aire comprimido en tubería de acero al carbono DN20 (3/4") hasta DN50 (2") roscada.	UN	100

c) disponibiliza, em anexo a este Aditamento, as versões atualizadas do Orçamento Estimado e da Planilha de Preços, Anexos II e III do CBC respectivamente, com as alterações em azul.

c) publica, como anexos a este Aditivo, las versiones actualizadas del Presupuesto Estimado y de la Planilla de Precios, Anexos II y III del PBC respectivamente, con las alteraciones en color azul.

III) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no CBC do Pregão Eletrônico Binacional EF 0678-23.

III) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el PBC de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 0678-23.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico
Data de emissão: 26.06.23

Elaboración: División de Apoyo Técnico
Fecha de emisión: 26.06.23