PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL EF 0654-23
SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA BINACIONAL EF 0654-23

AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS ESFÉRICAS BIPARTIDAS PARA O SISTEMA DE RESFRIAMENTO DAS UNIDADES GERADORAS DA ITAIPU

ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS ESFÉRICAS BIPARTIDAS PARA EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA ITAIPU

ADITAMENTO 2

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional EF 0654-23, a ITAIPU responde pergunta formulada por empresa interessada nesta licitação, conforme segue:

PERGUNTA 1
"Poderiam por gentileza confirmar as seguintes informações, referente a utilização dessas válvulas.

Pressão da linha do cliente:
Temperatura:
Fluido que irá passar na linha:"

RESPOSTA
Pressão da linha do cliente: até 13,5 bar.
Temperatura: 15°C a 35°C.
Fluido que irá passar na linha: água.

II) Permanecem inalteradas as condições contidas no CBC do Pregão Eletrônico Binacional EF 0654-23.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico
Data de emissão: 07.06.23

ADITIVO 2

I) De conformidad con lo dispuesto en el sub-ítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 0654-23, la ITAIPU responde pregunta realizada por empresa interesada en esta licitación, conforme sigue:

PREGUNTA 1
Favor confirmar la siguiente información sobre el uso de estas válvulas.

Presión de la línea del cliente:
Temperatura:
Fluido que pasará en la línea:

RESPUESTA
Presión de la línea del cliente: hasta 13,5 bar.
Temperatura: 15°C a 35°C.
Fluido que pasará en la línea: agua.

II) Permanecen inalteradas las condiciones contenidas en el PBC de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 0654-23.

Elaboración: División de Apoyo Técnico
Fecha de emisión: 07.06.23