

PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NF 0470-23**QUADROS GERAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO****ADITAMENTO 4**

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 0470-23, a ITAIPU responde perguntas realizadas por interessadas nesta licitação:

PERGUNTA 1.

“Estamos entendendo que o objeto será faturado como “quadro de distribuição geral” (produto final montado), e não por itens/componentes conforme detalhado na planilha de preços. Está correto nosso entendimento?”

RESPOSTA

Entendimento correto. O objeto desta licitação é aquisição de quadros de distribuição. A planilha de Orçamento Estimado é um referencial dos itens que devem conter o quadro de distribuição.

PERGUNTA 2.

“No item 6.3.1 da página 24 é mencionado a necessidade de realização de ensaios em um protótipo similar ao fornecimento, neste caso será aceito o certificado de ensaios realizados pelo fabricante das chaparias no processo de certificação já realizado ou será necessário desenvolver todos os testes novamente para este fornecimento?”

RESPOSTA

Será aceito o certificado de ensaios realizados pelo fabricante das chaparias.

PERGUNTA 3.

“Idem item anterior, caso a certificação do fornecedor não for aceita gostaríamos de confirmar sobre a necessidade de orçarmos um conjunto completo ou apenas um módulo (armário) para a realização destes ensaios. Como há fornecimento de armários em aço carbono e aço inox, será necessário o ensaio em um armário de cada material.”

RESPOSTA

Será suficiente apresentar os certificados realizados pelo fabricante das chaparias para cada material (aço carbono e aço inox).

II) Permanecem inalteradas as condições contidas no Caderno de Bases do Pregão Eletrônico Nacional NF 0470-23.

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico	Data de emissão: 02 de junho de 2023
---	--------------------------------------
