

PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL AF 0883-23
SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL AF 0883-23

SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PROTEÇÃO ANTICORROSIVA DA ÁREA INTERNA DOS FILTROS CUNO FLO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DAS UNIDADES GERADORAS DA USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU

SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE LA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DEL ÁREA INTERNA DE LOS FILTROS CUNO FLO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ITAIPU

ADITAMENTO 2

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional AF 0883-23, a ITAIPU responde perguntas formuladas por empresas interessadas nesta licitação, conforme segue:

PERGUNTA 1

“De acordo com o ITEM 4.3 da Especificação Técnica (5202-20-19505-P - página 8), segue abaixo pedidos de esclarecimentos:

a) Com relação ao ensaio de aderência direta ao aço carbono, de acordo com a norma ASTM D 4541 solicitado, poderá ser apresentado alternativamente o ensaio de aderência direta ao aço carbono de acordo com a norma ISO 4624 -Ed. 2016? Trata-se de norma equivalente, elaborado por entidade de igual competência.

b) Os laudos, atestando as características técnicas solicitadas, devem ser de laboratórios independentes ou poderão ser apresentados laudos realizados em laboratórios dos próprios fabricantes dos produtos?”

RESPOSTA

a) Devido à equivalência entre as normas ASTM D 4541 e ISO 4624 em relação ao ensaio de aderência solicitado, informamos que os laudos apresentados poderão considerar qualquer uma das duas normas.

b) Os laudos para comprovação das características técnicas solicitadas no item 4.3

ADITIVO 2

I) De conformidad con lo dispuesto en el subítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional AF 0883-23, la ITAIPU responde preguntas realizadas por empresas interesadas en esta licitación, conforme sigue:

PREGUNTA 1

De acuerdo con el ÍTEM 4.3 de la Especificación Técnica (5202-20-19505-P - página 8), sigue a continuación pedidos de aclaración:

a) En relación con el ensayo de adherencia directa al acero de carbono, de acuerdo con la norma solicitada ASTM D 4541 solicitada, ¿se podrá presentar alternativamente el ensayo de adherencia directa al acero de carbono de acuerdo con la norma ISO 4624 -Ed. 2016? Es una norma equivalente, elaborada por una entidad de igual competencia.

b) Los informes, que acrediten las características técnicas solicitadas, ¿deben ser de laboratorios independientes o pueden presentarse informes elaborados en laboratorios de los propios fabricantes de los productos?

RESPUESTA

a) Debido a la equivalencia entre las normas ASTM D 4541 e ISO 4624 en relación con el ensayo de adherencia solicitado, informamos que los informes presentados podrán considerar cualquiera de las dos normas.

b) Los informes para comprobación de las características técnicas solicitadas en el ítem

das Especificações Técnicas devem ser elaborados por laboratórios independentes; não serão aceitos laudos de laboratórios do próprio fabricante dos produtos.

PERGUNTA 2

“Devido ainda não ter havido as respostas solicitadas em 27/7/2023, solicitamos se possível o adiamento do referido Pregão.”

RESPOSTA

Pedido indeferido. Contudo, a ITAIPU informa que as datas do certame já foram prorrogadas mediante o Aditamento 1.

II) Permanecem inalteradas as condições contidas no CBC do Pregão Eletrônico Binacional AF 0883-23.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico
Data de emissão: 03.08.23

4.3 de las Especificaciones Técnicas deben ser elaborados por laboratorios independientes; no serán aceptados informes de laboratorios del propio fabricante de los productos.

PREGUNTA 2

Debido a que no hemos recibido respuestas requeridas en fecha 27/07/2023, solicitamos si fuera posible la prórroga de la referida subasta a la baja.

RESPUESTA

Solicitud denegada. No obstante, la ITAIPU informa que las fechas del certamen ya fueron postergadas mediante el Aditivo 1.

II) Permanecen inalteradas las condiciones contenidas en el PBC de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional AF 0883-23.

Elaboración: División de Apoyo Técnico
Fecha de emisión: 03.08.23