

PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL EF 1184-23
SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL EF 1184-23

**AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO MULTIGÁS
ON-LINE PARA TRANSFORMADORES**

ADITAMENTO 2

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional EF 1184-23, a ITAIPU responde perguntas realizadas por interessadas nesta licitação:

PERGUNTA 1.

De acordo à Minuta Contratual, CAPÍTULO XIII, FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO,

CLÁUSULA 21: “O pagamento pelo fornecimento dos itens 1 e 2 da Proposta Comercial será efetuado aos 15 (quinze) dias corridos contados a partir da data de conclusão da entrega técnica.”

Entendemos que a entrega técnica depende da instalação final dos 2 equipamentos, assim como a realização do treinamento. E segundo explicitado pela minuta contratual o pagamento dos materiais (itens 1 e 2) estará vinculado à finalização dos serviços. A realização dos serviços é um evento que não depende exclusivamente do proponente, e caso haja indisponibilidade dos transformadores para realizar a instalação, ou mesmo haja indisponibilidade dos técnicos de ITAIPU para acompanhar o serviço e receber o treinamento, o proponente terá seu pagamento dos materiais retidos por um motivo que é alheio as suas próprias ações. Pelo exposto, solicitamos que o pagamento dos itens 1 e 2 seja vinculado tão somente com a entrega física dos materiais, e que o pagamento dos itens 3 e 4 sejam realizados com a finalização dos serviços de campo, ou seja, com a entrega técnica.

RESPOSTA

Pedido indeferido. A ITAIPU esclarece que, possui transformadores em condição de reserva onde poderão ser instalados os equipamentos fornecidos, sem necessidade de desligamentos ou outras intervenções que dependam do

**ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS
DE MEDICIÓN MULTIGAS ON-LINE PARA
TRANSFORMADORES**

ADITIVO 2

I) De conformidad a lo dispuesto en el sub ítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta (PBC) a la Baja Electrónica Binacional EF 1184-23, la ITAIPU responde las preguntas realizadas por firmas interesadas en esta licitación:

PREGUNTA 1.

Según la Minuta de Contrato, CAPÍTULO XIII, FORMA Y CONDICIONES DE PAGO,

CLÁUSULA 21: “El pago por el suministro de los ítems 1 y 2 de la Oferta Comercial se realizará a los 15 (quinze) días calendario a partir de la fecha de finalización de la entrega técnica.”

Entendemos que la entrega técnica depende de la instalación final de los 2 equipos, así como de la realización del entrenamiento. Y como se explica en la minuta contractual el pago de los materiales (ítems 1 y 2) estará vinculado a la finalización de los servicios. La realización de los servicios es un evento que no depende exclusivamente del oferente, y si no hay disponibilidad de los transformadores para realizar la instalación, o incluso hay indisponibilidad de los técnicos de ITAIPU para acompañar el servicio y recibir la capacitación, el oferente tendrá su pago de los materiales retenidos por una razón que no está relacionada con sus propias acciones. Por lo anterior, solicitamos que el pago de los ítems 1 y 2 esté vinculado únicamente a la entrega física de los materiales, y que el pago de los ítems 3 y 4 se realice con la finalización de los servicios de campo, es decir, con la entrega técnica.

RESPUESTA

Solicitud rechazada. ITAIPU aclara que cuenta con transformadores en condición de reserva donde se pueden instalar los equipos suministrados, sin necesidad de paradas u otras intervenciones que dependan del sistema

sistema elétrico ou de fatores externos. Dessa forma, mitiga-se o risco de atraso de execução referente aos serviços (itens 3 e 4). Por este motivo, mantém-se as condições de pagamento previstas nas cláusulas 21 e 22 da Minuta de Contrato, Anexo IV do CBC.

PERGUNTA 2.

“De acordo ao Aditamento 1, pergunta 1, ITAIPU esclarece que a marca e modelo de referência é o Minitrans, fabricante GE. No entanto, este modelo é capaz de monitorar apenas 3 gases dissolvidos, “Hidrogênio, Monóxido de Carbono e Acetileno”. O modelo do fabricante GE capaz de medir os 7 gases listados na especificação técnica, item 4.1, “Tabela 1 - Gases que o equipamento deve medir” seria o DGA900. Os gases solicitados neste item da especificação técnica são “Hidrogênio, Metano, Etano, Etileno, Acetileno, Dióxido de Carbono, Monóxido de Carbono”. Pedimos gentilmente o esclarecimento desta resposta dada no Aditamento 1.”

RESPOSTA

Alegação procedente. Favor reportar-se ao Item II deste Aditamento.

II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional EF 1184-23, a ITAIPU:

A) torna sem efeito a indicação de Marca/modelo “GE/Minitrans”, na resposta da pergunta 1 do Aditamento 1, publicado em 23.08.2023; e

B) indica como marca/modelo de referência dos equipamentos de medição multigás on-line para transformadores, a Marca GE/ Modelo DGA 900.

III) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Binacional EF 1184-23.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico
Data de emissão: 24.08.23

eléctrico o factores externos. De este modo, se mitiga el riesgo de retraso en la ejecución de los servicios (ítems 3 y 4). Por este motivo, se mantienen las condiciones de pago previstas en las cláusulas 21 y 22 de la Minuta de Contrato, anexo IV del PBC.

PREGUNTA 2.

De acuerdo con el Aditivo 1, pregunta 1, ITAIPU aclara que la marca y modelo de referencia es Minitrans, fabricante GE. Sin embargo, este modelo es capaz de monitorear solo 3 gases disueltos, "hidrógeno, monóxido de carbono y acetileno". El modelo del fabricante GE capaz de medir los 7 gases enumerados en la especificación técnica, ítem 4.1, "Tabla 1 - Gases que el equipo debe medir" sería el DGA900. Los gases solicitados en este punto de la especificación técnica son "Hidrógeno, Metano, Etano, Etileno, Acetileno, Dióxido de carbono, Monóxido de carbono". Solicitamos se aclare esta respuesta dada en el Aditivo 1.

RESPUESTA

Alegación procedente. Favor remitirse al ítem II de este Aditivo.

II) De conformidad a lo dispuesto en el sub ítem 2.6.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta (PBC) a la Baja Electrónica Binacional EF 1184-23, la ITAIPU:

A) altera y deja sin efecto la indicación de marca/modelo “GE/Minitrans”, publicado en la respuesta de la pregunta 1 del Aditivo 1, publicado en 23.08.23; e

B) indica como marca/modelo de referencia de los equipos de medición multigás on-line para transformadores, la Marca GE/ Modelo DGA-900.

III) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 1184-23.

Elaboración: División de Apoyo Técnico
Fecha de emisión: 24.08.23