

Protocolo	2AD1CD5B-2069-4661-B89D-B5F692F474EA
Proceso	EF 1226-23
RUT/RUC/RFC/CI	22925600
Fecha	26/09/2023 10:28:55
Nombre	Diego Rodríguez
Descripción	<p>En el PBC 1.4.2 Existen solicitudes limitantes para la participación de más de un oferente en el punto b y c que dice así b) presente constancia(s) o certificado(s) de desempeño, emitido(s) por persona(s) jurídica(s) para la cual el oferente proyectó, suministró e instaló sistemas de alerta sonora basado en sirenas indoor y outdoor controladas por centrales de alarma de incendios con, como mínimo, 80 (ochenta) sirenas estroboscópicas e integración de 2 (dos) o más centrales de alarma de incendio; Nota: No será permitida la sumatoria de constancia(s) o certificado(s) para comprobación de los servicios requeridos en la letra “b”.</p> <p>c) presente certificado emitido por el fabricante que reconozca al oferente como su representante en Brasil y/o Paraguay, inclusive que acredite que el representante puede ofrecer garantía y proporcionar apoyo de asistencia técnica. SOLICITAMOS QUE EL PUNTO C SEA ELIMINADO YA QUE SOLO DARÁ LA PARTICIPACION DE LA EMPRESA REPRESENTANTE DE línea de productos NOTIFIER del fabricante HONEYWELL QUE HAYA INSTALADO EL SISTEMA DE PCI. EN EL PUNTO B, SOLICITAMOS REDUCIR LAS CANTIDADES YA QUE TAMBIEN ES UN LIMITANTE A LAS EMPRESAS INSTALADORAS QUE EXISTEN EN EL MERCADO</p>