

PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NF 1057-23

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS, SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ONGOING) DE DATA CENTER, INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, CILINDROS DE GÁS NOVEC PARA SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO, SISTEMA DE AUTOMAÇÃO (BMS), SISTEMA CFTV, SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO, SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO DE PRECISÃO PARA AS ÁREAS CRÍTICAS DO DATA CENTER, SISTEMAS DE UNIDADE DE ENERGIA ININTERRUPTA - UPS E A OPERACIONALIZAÇÃO DOS AMBIENTES E SISTEMAS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO NOVO DATA CENTER DA MARGEM ESQUERDA (LADO BRASIL) DA USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU.

ADITAMENTO 6

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 1057-23, a ITAIPU responde perguntas realizadas por empresas interessadas nesta licitação:

PERGUNTA 1

“Com relação as condensadoras do ar-condicionado na cobertura do prédio Data Center, se faz necessário algum tipo de içamento ou existe algum elevador capaz de conduzir os equipamentos até o local?”

RESPOSTA

Será necessário içamento para conduzir as condensadoras até a cobertura do prédio. O içamento será responsabilidade da CONTRATADA.

PERGUNTA 2

“Com relação ao item 8 do Anexo I (régua de tomadas), entendemos que serão aceitas régua com um número maior de tomadas (24 SAÍDAS PADRÃO IEC 60320 C13 E 6 SAÍDAS PADRÃO IEC 60320 C19). Está correto nosso entendimento?”

RESPOSTA

Entendimento correto.

PERGUNTA 3

“Com relação ao item 13 do Anexo I (chave de transferência estática) serão aceitos equipamentos com um número maior de tomadas (6 SAÍDAS PADRÃO C13 DE 10 A E 1 SAÍDA PADRÃO C19 DE 16 A). Está correto nosso entendimento?”

RESPOSTA

Entendimento correto.

PERGUNTA 4

“Com relação ao item 6 do Anexo I (sistema de climatização de precisão) foi solicitado que o sistema de umidificação seja do tipo infravermelho. Ao mesmo tempo cada fabricante adota um tipo de tecnologia compatível com este sistema ou superior. Pergunto se podemos considerar uma tecnologia mais moderna para este tipo de aplicação?”

RESPOSTA

Não. O sistema ofertado deve atender os requisitos estabelecidos nas Especificações Técnicas.

PERGUNTA 5

“Com relação ao item 6 do Anexo I (sistema de climatização de precisão) foi solicitado que o sistema de ventiladores de 15,8” porém cada fabricante adota um tipo de dimensão que traga eficiência compatível ou superior ao solicitado. Pergunto se podemos considerar uma tecnologia superior para o sistema de ventilação?”

RESPOSTA

Caso seja oferecida uma tecnologia superior, será aceito o sistema de ventilação com dimensões compatíveis com o modelo oferecido pelo fabricante.

PERGUNTA 6

“No item 6 da planilha de preço, não fica claro se devemos fornecer 190 placas de piso elevado ou 190m², poderia esclarecer?”

RESPOSTA

Deverão ser fornecidas 190 unidades de placas de piso elevado conforme especificado no item 1.20 da planilha de preços.

PERGUNTA 7

“Em esclarecimentos (aditamento 4 perguntas 11 e 73) fica claro que não faz parte do escopo de fornecimento o sistema de confinamento de racks, isso pode trazer prejuízos a eficiência dos equipamentos de climatização de precisão e elevação no consumo de energia ao longo dos anos. Tratando-se de um data center de missão crítica que possibilitará certificação Tier III do Uptime entendemos que esse confinamento é indispensável. Está correto nosso entendimento?”

RESPOSTA

Entendimento incorreto. O sistema de confinamento não é requisito para certificação Tier III do Uptime.

PERGUNTA 8

“Com relação ao sistema de cabeamento estruturado mencionado, entendemos que o mesmo será apenas para o CFTV, sendo UTP categoria 6 A para as câmeras e conexão óptica OM5 do novo switch que será fornecido ao sistema de CFTV principal do prédio. Está correto nosso entendimento?”

RESPOSTA

Entendimento correto.

II) Permanecem inalteradas as condições contidas no CBC do Pregão Eletrônico Nacional NF 1057-23.

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico

Data de emissão: 2 de outubro de 2023
