

PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL NF 1578-23**AQUISIÇÃO, IMPLANTAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO PARA O COMPLEXO DE GALPÕES DO ALMOXARIFADO DA ITAIPU EM FOZ DO IGUAÇU - PR****ADITAMENTO 2**

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Nacional NF 1578-23, a ITAIPU responde perguntas realizadas por empresas interessadas nesta licitação:

PERGUNTA 1

Existem benefícios fiscais neste contrato? Caso positivo, quais?

RESPOSTA

Considerando que o objeto do CONTRATO não se destina à Usina Hidrelétrica de ITAIPU seus acessórios e obras complementares, não se aplica os benefícios fiscais previstos no art. XII do Tratado, portanto, a operação é integralmente tributada.

PERGUNTA 2

A contratação dos serviços será por unitários?

RESPOSTA

O regime de execução pela CONTRATADA será “*preço unitário*”, conforme previsto na Cláusula 1ª da Minuta de Contrato - Anexo IV.

PERGUNTA 3

A planilha de unitários é composta por 03 itens. Apenas o item 03 será sob demanda específica, isso significa que o item 1 e 2 será executado em sua totalidade?

RESPOSTA

Entendimento correto.

PERGUNTA 4

Contrato indica equipe técnica mínima exigida, as quantidades de cada especialista é uma exigência ou sugestão? Não vemos necessidade de 06 técnicos em eletrônica ou eletrotécnica, e sim, montadores e instaladores e quantidade balanceada de técnicos conforme quantidade de equipes.

RESPOSTA

O item 4 das Especificações Técnicas é referencial. A ITAIPU estabelece os serviços a serem executados, ficando a cargo da CONTRATADA o dimensionamento do Pessoal necessários da execução dos serviços nos termos das Especificações Técnicas. A ITAIPU esclarece que o Engenheiro Eletricista deverá ser designado como preposto perante a ITAIPU para execução do CONTRATO.

PERGUNTA 5

Quais locais serão necessários trabalhos em horário extraordinário? Detalhar nomes das áreas.

RESPOSTA

Prédio Administrativo, galpão CIMES e serviços sobre os escritórios dos demais galpões. Os serviços que gerem pouco ruído ou que não se faça necessário caminhar sobre os forros, poderão ser executados durante o expediente em todos os locais.

PERGUNTA 6

O Truesite Workstation (TSW) - (Supervisório do sistema de alarme) é existente? ou será novo? Não consta em linha da planilha de unitários.

RESPOSTA

O Truesite Workstation (TSW) não existe no momento e será implantando em outra contratação.

PERGUNTA 7

A quantidade de equipamentos previstos na planilha unitária é superior ao contabilizado em projeto, qual deve ser seguido?

RESPOSTA

Deverá ser considerada as quantidades previstas na Planilha de Preços - Anexo III. As Especificações Técnicas foram alteradas. Gentileza reportar-se ao item II deste Aditamento.

PERGUNTA 8

A planilha de unitários sugere fornecimento e instalação de fibra ótica. Esses cabos serão instalados em infraestrutura existente? E as mesmas são aéreas ou enterradas?

RESPOSTA

A instalação entre os galpões será realizada em infraestrutura existente. Por sua vez, no interior dos galpões deverá ser implantada pela CONTRATADA, de forma sobreposta.

PERGUNTA 9

A planilha de unitários sugere: Sistema de sensores lineares de temperatura, com acessórios. A unidade de medida está como conjunto, favor esclarecer a quantidade em metros, além disso, os cabos lineares serão instalados ao redor do Almoxarifado G10 apenas? Favor esclarecer.

RESPOSTA

A instalação será somente no G10. As medidas do galpão constam nas plantas disponibilizadas.

PERGUNTA 10

Enviar os projetos disponibilizados no formato “.dwg” para equalização de eletrodutos e cabos.

RESPOSTA

As medidas dos galpões constam nas Especificações Técnicas e nas plantas disponibilizadas.

PERGUNTA 11

Não foi visualizado nos projetos enviados o local de instalação dos detectores precoces de fumaça, favor esclarecer.

RESPOSTA

Para as novas instalações o projeto é responsabilidade da CONTRATADA.

PERGUNTA 12

Planilha de unitários: Indica fornecimento (item 1) e serviços/materiais no (item 2). Por exemplo: Item 1.12 indica fornecimento de 03 detectores precoces de fumaça, no entanto, no item 2.4 indica a projeto e execução de apenas 02 conjuntos, as quantidades não são coerentes, o que deve ser seguido? Isso é um exemplo que acontece também com outros itens da planilha.

RESPOSTA

Deverá ser considerada as quantidades previstas na Planilha de Preços - Anexo III. Os equipamentos sobressalentes serão considerados reserva técnica para a Itaipu. As Especificações Técnicas foram alteradas. Gentileza reportar-se ao item II deste Aditamento.

II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do CBC do Pregão Eletrônico Nacional NF 1578-23, a ITAIPU:

- a) altera a redação do item 4 “EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA SUGERIDA” das Especificações Técnicas - Anexo I.
- b) altera as Especificações Técnicas - Anexo I, incluindo o item 16 “RELAÇÃO DE MATERIAIS RESERVA”.
- c) disponibiliza em anexo a este aditamento a versão ajustada das Especificações Técnicas - Anexo I com as alterações realizadas na cor azul.
- d) altera o Calendário de Eventos do CBC, prorrogando a sessão pública desta licitação, conforme segue:

(...)

1.3.2 Formalização de consultas:

Até 01/11/23

1.3.3 Respostas:

Até 06/11/23

1.3.4 Recepção das propostas:

Até às 9h de 09/11/23

1.3.5 Início da Sessão Pública com a divulgação das propostas:

Em 09/11/23, a partir das 9h

1.3.6 Início da etapa de disputa de lances:

Em 09/11/23, a partir das 9h30min

(...)

III) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no CBC do Pregão Eletrônico Nacional NF 1578-23.

Emitido por: Divisão de Suporte Técnico	Data de emissão: 30 de outubro de 2023
---	--