

TOMADA DE PREÇOS BINACIONAL EF 0550-24

CONCURSO DE PRECIOS BINACIONAL EF 0550-24

REMANESCENTE DE OBRAS DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES NA ÁREA INDUSTRIAL DA USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU

REMANENTES DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES EN EL ÁREA INDUSTRIAL DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ITAIPU

ADITAMENTO 4

ADITIVO 4

I) Em conformidade com o disposto no subitem 1.5.2 do CBC da Tomada de Preços Binacional EF 0550-24, a ITAIPU:

I) De conformidad con lo dispuesto en el sub-ítem 1.5.2 del PBC del Concurso de Precios Binacional EF 0550-24, la ITAIPU:

a) retoma a presente licitação com a devolução integral dos prazos, alterando as datas constantes no Calendário de Eventos da Licitação, Anexo I do CBC, cuja versão atualizada se publica como anexo a este Aditamento, conforme a seguir:

a) reanuda la presente licitación con la reposición integral de los prazos, fijando nuevas fechas en el Calendario de Eventos, Anexo I del PBC, cuya versión actualizada se publica como anexo a este Aditivo, conforme sigue:

2. Agendar e realizar Visita (RECOMENDADA)	ITAIPU Superintendência de Obras SO.DT Endereço: Av. Tancredo Neves, 6731 Foz do Iguaçu - PR Contato: Carla de Freitas Oliveira Telefone: (45) 3520-3637 E-mail: carlamf@itaipu.gov.br Ref.: TOMADA DE PREÇOS BINACIONAL EF 0550-24	A partir de 18/09/24 até 09/10/24 , de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 11h30min e das 14h30min às 17h.	1.11
3. Formular Consulta	O indicado no item 1	Até 09/10/24	1.5.1 letra "a"
4. Responder às proponentes através de aditamento ao Caderno de Bases e Condições (CBC)		Até 16/10/24	1.5.1 letra "b" e 1.5.2
5. Requerer a inscrição ou regularizar a situação cadastral no Cadastro de Fornecedores da ITAIPU	ITAIPU Diretoria Financeira Divisão de Cadastro e Administração de Fornecedores (COCA.DF) Site: https://compras.itaipu.gov.br/ Opção Cadastro Caso seja necessário contato: Telefone: (45) 3520-5733	Até 16/10/24	2.3.3
6. Informar sobre a regularidade da documentação apresentada		Até 18/10/24	2.3.3.3
7. Transporte ao local de recebimento dos invólucros	Os interessados em participar desta licitação ou mesmo em assistir à sessão pública, deverão apresentar-se no endereço abaixo de onde serão conduzidos até o local da sessão pública: Usina Hidrelétrica da Itaipu (UHI) Central de Credenciamento Av. Tancredo Neves, 6731 Foz do Iguaçu - PR - Brasil Obs.: a Central de Credenciamento está localizada a alguns metros antes da barreira de controle da UHI, à esquerda. O não comparecimento no horário determinado para o deslocamento de interessados poderá implicar prejuízo na participação no certame.	23/10/24 Horário de partida: 08h45min	
8. Receber os invólucros da proposta comercial e documentação para a habilitação	Auditório da Diretoria Financeira Usina Hidrelétrica de ITAIPU Margem Direita Hernandarias - Paraguai	23/10/24 Das 9h30min às 9h45min	2.6.1

2. Agendar y realizar Visita Técnica (RECOMENDADA)	ITAIPU Dirección Técnica Superintendencia de Obras - SO.DT Central Hidroeléctrica ITAIPU Hernandarias - Alto Paraná Contacto: Mercedes Isabel Prieto Casco Teléfono: 061-599-3638 E-mail: mprieto@itaipu.gov.py Ref.: CONCURSO DE PRECIOS BINACIONAL EF 0550-24	A partir del 18/09/24 hasta el 09/10/24 , de lunes a viernes, en el horario de las 7:00h a 10:30h y de las 13:30h a 16:00h	1.11
3. Formular consulta	ITAIPU Dirección Financiera División de Apoyo Técnico Central Hidroeléctrica de ITAIPU Hernandarias - Paraguay E-mail: compras_apoyo@itaipu.gov.py Ref.: CONCURSO DE PRECIOS BINACIONAL EF 0550-24	Hasta 09/10/24	1.5.1 letra "a"
4. Responder al oferente a través de Aditivo al Pliego de Bases y Condiciones		Hasta el 16/10/24	1.5.1 letra "b" y 1.5.2
5. Inscribir o regularizar la situación catastral en el Catastro de Proveedores de la ITAIPU	ITAIPU Dirección Financiera División de Catastro y Administración de Proveedores Avda. España N.º 850 c/ Perú - 6.º Piso Asunción - Paraguay Teléfono: (021) 248 - 1880/ 1959 Sitio: www.itaipu.gov.py Portal de Proveedores Catastro de Proveedores	Hasta el 16/10/24	2.3.3
6. Informar sobre la regularidad de la documentación presentada		Hasta el 18/10/24	2.3.3.3
7. Transporte al local de recepción de los sobres	Los interesados en participar de esta licitación y los interesados en asistir a la sesión pública deberán presentarse en la dirección abajo indicada, desde donde serán conducidos hasta el local de la sesión pública: Av. Supercentro de ITAIPU, s/n. Hernandarias - Paraguay En caso de no presentación en el horario determinado para el transporte de interesados podrá implicar perjuicio en la participación de la licitación.	23/10/24 último horario de partida: 09:00h	
8. Recibir los sobres de la oferta comercial y de la documentación para la habilitación	Auditório da Direção Financiera Central Hidroeléctrica de ITAIPU Margen Derecha Hernandarias - Paraguay	23/10/24 de 09:30h a 09:45h	2.6.1

b) altera os itens 5.1 a 5.3 do Orçamento Estimado e Planilha de Preços, Anexos III e IV do CBC respectivamente, e disponibiliza as suas versões atualizadas em Anexo a este Aditamento.

b) altera los ítems 5.1 al 5.3 del Presupuesto Estimado y Planilla de Precios, Anexos III y IV del PBC respectivamente, y pone a disposición sus versiones actualizadas en Anexo a este Aditivo.

- c) altera o item 6 do documento 5001-20-15202-P, integrante das Especificações Técnicas, Anexo II do CBC, e disponibiliza a sua versão atualizada em anexo a este Aditamento.

- c) altera el ítem 6 del documento 5001-20-15202-P, integrante de las Especificaciones Técnicas, Anexo II del PBC, y pone a disposición su versión actualizada en Anexo a este Aditivo.

II) Em conformidade com o disposto no subitem 1.5.1 do CBC da Tomada de Preços Binacional EF 0550-24, a ITAIPU responde perguntas formuladas por empresas interessadas nesta licitação, conforme segue:

II) De conformidad con lo dispuesto en el sub-ítem 1.5.1 del PBC del Concurso de Precios Binacional EF 0550-24, la ITAIPU responde preguntas realizadas por empresas interesadas en esta licitación, conforme sigue:

PERGUNTA 1

Com relação ao item 2.4 Elaboração e apresentação da documentação para a habilitação, subitem 2.4.1, alínea b) b) apresentar atestado de desempenho, emitido por pessoa jurídica, comprovando que a proponente executou serviços de montagem de equipamentos eletromecânicos para estação elevatória de esgoto sanitário com, no mínimo, dois conjuntos motor-bomba, capacidade mínima de recalque de 30 m³/h, sistema de controle e automação via CLP e medidor eletromagnético.

i) Com base no parágrafo anterior mencionado acima, favor confirmar se podem considerar experiências que já possuem uma nota de aceitação de obra, mas ainda estão em fase de manutenção e se as experiências também devem incluir experiência na montagem de pelo menos dois conjuntos de motor-bomba.

ii) Favor fornecer informações sobre a vazão e a altura da bomba helicoidal.

iii) Solicitamos respeitosamente a prorrogação do prazo para apresentação da proposta em 15 (quinze) dias, devido à complexidade do trabalho, a fim de preparar um orçamento correto de acordo com os requisitos solicitados.

RESPOSTA

i) O atestado deve fazer referência a montagem de equipamentos eletromecânicos para estação elevatória de esgoto sanitário, com as características mínimas descritas na alínea “b” do item 2.4.1.

Sim, a elevatória deve possuir, no mínimo, dois conjuntos motor-bomba.

ii) Os parâmetros nominais de trabalho da bomba helicoidal da EEE-IL se encontram definidos na Especificação Técnica 5001-20-15202, item 6:

PREGUNTA 1

“Con respecto al punto 2.4 Elaboración y presentación de la documentación para la habilitación, punto 2.4.1, punto b) presente constancia o certificado de desempeño, emitido por persona jurídica, que compruebe que el oferente ejecutó servicios de montaje de equipos electromecánicos para estación elevadora de efluentes sanitarios con un mínimo de dos conjuntos motor-bomba, capacidad mínima de recalque de 30m³/h, sistema de control y automatización vía CLP y medidor electromagnético.

i) En base al párrafo anterior mencionado solicitamos favor si nos pueden confirmar si pueden considerar experiencias que ya cuentan con nota de recepción de obra, pero siguen en etapa de mantenimiento y si en las experiencias deben incluir también experiencia en montaje de mínimo de dos conjuntos motor-bomba.

ii) Favor si pueden brindar información sobre el caudal y altura de la bomba helicoidal.

iii) Aprovechamos respetuosamente prórroga del plazo de entrega de oferta 15 (quince) días, debido a la complejidad de la obra para de esta manera poder elaborar un correcto presupuesto acorde a las exigencias solicitadas.”

RESPUESTA

i) El certificado debe referirse al montaje de equipos electromecánicos para estación elevadora de efluentes sanitarios, con las características mínimas descritas en la letra “b” del ítem 2.4.1.

Sí, el elevador debe tener, como mínimo, dos juegos de motobombas.

ii) Los parámetros nominales de trabajo de la bomba helicoidal EEE-IL se definen en la Especificación Técnica 5001-20-15202, ítem 6:

Q=17m³/h e P=43,31mca.

iii) Favor reportar-se ao item I, alínea “a”, deste Aditamento.

PERGUNTA 2

Solicitamos que seja esclarecido se as bombas possuem motores antiexplosivos, já que os modelos solicitados possuem estes motores.

RESPOSTA

Os motores das bombas não necessitam ser antiexplosivos.

PERGUNTA 3

Solicitamos uma prorrogação mínima de 20 dias úteis para poder realizar um bom estudo de orçamento da proposta.

RESPOSTA

Favor reportar-se ao item I, alínea “a”, deste Aditamento.

PERGUNTA 4

2.4 ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA A HABILITAÇÃO

1) serviços de montagem de equipamentos eletromecânicos para estação elevatória de esgoto sanitário com, no mínimo, dois conjuntos motor-bomba, capacidade mínima de recalque de 30 m³/h, sistema de controle e automação via CLP e medidor eletromagnético.

Solicitamos que considerem o seguinte a fim de ampliar a participação de proponentes na licitação:

1) serviços de montagem de equipamentos eletromecânicos para estação elevatória de esgoto sanitário com, no mínimo, dois conjuntos motor-bomba, capacidade mínima de recalque de 30 m³/h.

RESPOSTA

Pedido indeferido. O requisito de habilitação estabelecido busca comprovar que a proponente possui a experiência mínima necessária para executar satisfatoriamente o objeto desta contratação.

PERGUNTA 5

Q=17m³/h y P=43,31mca.

(iii) Favor remitirse al ítem I, letra “a”, de este Aditivo.

PREGUNTA 2

“Por medio de la presente solicitamos si pueden aclarar si las bombas posean motores antiexplosivos, ya que los modelos solicitados poseen estos motores.”

RESPUESTA

Los motores de las bombas no necesitan ser antiexplosivos.

PREGUNTA 3

“Solicitamos a la presente una Prórroga de 20 días hábiles mínimo para poder realizar un buen estudio de presupuesto de la oferta.”

RESPUESTA

Favor remitirse al ítem I, letra “a”, de este Aditivo.

PREGUNTA 4

“2.4 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA HABILITACIÓN

1) servicios de montaje de equipos electromecánicos para estación elevadora de efluentes sanitarios con un mínimo de dos conjuntos motor-bomba, capacidad mínima de recalque de 30m³/h, sistema de control y automatización vía CLP y medidor electromagnético.

Solicitamos tener a consideración lo siguiente y así poder tener mayor oportunidad a los oferentes en participar de la licitación:

1) servicios de montaje de equipos electromecánicos para estación elevadora de efluentes sanitarios con un mínimo de dos conjuntos motor-bomba, capacidad mínima de recalque de 30m³/h.”

RESPUESTA

Solicitud rechazada. El requisito de habilitación establecido busca comprobar que el oferente posee la experiencia mínima necesaria para ejecutar satisfatoriamente el objeto de esta contratación.

PREGUNTA 5

Solicitamos que esclareçam se onde diz equivalente técnico abre-se a possibilidade de ofertar outra marca no Fornecimento de Conjunto Motor-Bomba Submersível. 2,18CV - 1,6kW, 60hz, referência comercial SULZER AS-0830-D.

RESPOSTA

Conforme item 6 da Especificação Técnica 5001-20-15202, as motobombas a serem fornecidas e instaladas poderão ser de outro modelo/marca/fabricante, desde que atendam, no mínimo, as características informadas nas especificações 1, 2 e 3 (ficha de dados e características motor-bomba).

III) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no CBC da Tomada de Preços Binacional EF 0550-24.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico
Data de emissão: 18.09.24

“Por medio de la presente solicitamos si pueden aclarar en donde dice equivalente técnico se abre la posibilidad de ofertar con otra marca en la Provisión de Conjunto Motor-Bomba Sumergible 2,18CV - 1,6KW, 60 Hz, referencia comercial Sulzer AS-0830-D.”

RESPUESTA

Conforme ítem 6 de la Especificación Técnica 5001-20-15202, las motobombas a suministrar e instalar pueden ser de otro modelo/marca/fabricante, siempre que cumplan, como mínimo, con las características informadas en las especificaciones 1, 2 y 3 (ficha técnica y características de la motobomba).

III) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el PBC del Concurso de Precios Binacional EF 0550-24.

Elaboración: División de Apoyo Técnico
Fecha de emisión: 18.09.24