PREGÃO ELETÔNICO BINACIONAL AF 1576-24
SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL AF 1576-24

AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS ANALÓGICOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA ITAIPU

ADITAMENTO 1

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional AF 1576-24, a ITAIPU responde perguntas realizadas por interessadas nesta licitação:

PERGUNTA 1.
Levando em consideração a descrição das Especificações Técnicas estabelecidas no ANEXO 1 do CBC do Processo AF 1576-24, no qual se indica:

• MATERIAL ALUMÍNIO/AÇO INOXIDÁVEL.
Favor indicar especificamente quais componentes do Telefone Analógico devem ser do material solicitado (Alumínio / Aço Inoxidável).

RESPOSTA
O telefone analógico deverá ser totalmente em alumínio e/ou aço inoxidável em seus componentes exteriores (aqueles que ficam em contato com o usuário e com o ambiente). Vale ressaltar que se deve cumprir o requisito de PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS IK 10 (>=10), conforme estabelecido nas Especificações Técnicas, Anexo I do CBC.

PERGUNTA 2.
Podem ser aceitas propostas de telefones que tenham um ou mais componentes de material termoplástico? (Cycoloy).

RESPOSTA
Pedido indeferido. Os equipamentos devem atender minimamente as Especificações Técnicas, Anexo I do CBC. Ademais, os equipamentos devem seguir um padrão aos telefones já instalados na ITAIPU.

PERGUNTA 3.
Levando em consideração a descrição das Especificações Técnicas estabelecidas no ANEXO 1 do CBC do Processo AF 1576-24, no qual se indica …/..
• INTENSIDADE DO SINO MÍNIMA 90;

ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS ANALÓGICOS PARA REPOSICIÓN DE STOCK DE ITAIPU

ADITIVO 1

I) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional AF 1576-24, la ITAIPU responde preguntas realizadas por empresas interesadas en esta licitación:

PREGUNTA 1.
"Teniendo en cuenta la descripción de las Especificaciones Técnicas establecidas en el ANEXO 1 del PBC del Proceso SBE AF 1576-24, en el cual indica:
• MATERIAL ALUMINIO/ACERO INOXIDABLE
Favor indicar específicamente que o cuales componentes del Teléfono Analógico deben ser del material solicitado (Aluminio / Acero Inoxidable)."

RESPUESTA:
El teléfono analógico deberá ser totalmente de aluminio y/o acero inoxidable en sus componentes exteriores (aquellos que están en contacto con el usuario y con el ambiente). Cabe destacar que se debe cumplir con el requisito de PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS IK 10 (>=10), según lo establecido en las Especificaciones Técnicas, Anexo I del PBC.

PREGUNTA 2.
"Podrán ser aceptadas las ofertas de teléfonos que tengan uno o más componentes de material termoplástico? (Cycoloy)"

RESPUESTA:
Solicitud no aceptada. Los equipos deben cumplir mínimamente con las Especificaciones Técnicas, Anexo I del PBC. Además, los equipos deben seguir un estándar con los teléfonos ya instalados en ITAIPU.

PREGUNTA 3.
"Teniendo en cuenta la descripción de las Especificaciones Técnicas establecidas en el ANEXO 1 del PBC del Proceso SBE AF 1576-24, en el cual indica …/..
• INTENSIDAD DEL TIMBRE MÍNIMA 90;

Favor esclarecer que se refere aos decibéis ou a alguma outra unidade de medida. Também esclarecer a que distância do equipamento deve ser essa intensidade do toque – Ex: a 1 metro.

RESPOSTA
A intensidade mínima é de 90 dB (noventa decibéis) a 1 metro de distância (com a porta aberta ou fechada).

II) Permanecem inalteradas as condições contidas no CBC do Pregão Eletrônico Binacional AF 1576-24.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico
Data de emissão: 29/11/24

Favor aclarar si se refiere a los decibeles o alguna otra unidad de medición. También aclarar a que distancia del equipo debe ser dicha intensidad del timbre – Ej; a 1 metro."

RESPUESTA:
La intensidad mínima es de 90 dB (noventa decibeles) a 1 metro de distancia (con puerta abierta o cerrada).

II) Permanecen inalteradas las condiciones contenidas en el PBC do Subasta a La Baja Electrónica Binacional AF 1576-24.

Elaboración: División de Apoyo Técnico
Fecha de emisión: 29/11/24