

PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL EF 1911-24
SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL EF 1911-24

AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS BORBOLETA TRI-EXCÊNTRICAS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO DA CASA DE FORÇA, E PARA AS POSIÇÕES V1 E V2 DO SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL DAS UNIDADES GERADORAS DA USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU

ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS MARIPOSA TRI-EXCÊNTRICAS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LA CASA DE FUERZA, Y PARA LAS POSICIONES V1 Y V2 DEL SISTEMA DE AIREACIÓN AXIAL DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ITAIPU

ADITAMENTO 5

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional EF 1911-24, a ITAIPU reitera que:

- a) a proponente deverá apresentar atestado ou certificado de desempenho que atenda integralmente às exigências estabelecidas na alínea "b" do subitem 1.4.2 do CBC. Esclarece-se, contudo, que a proponente poderá apresentar documentos adicionais que complementem as informações contidas no atestado, de modo a demonstrar o pleno atendimento aos requisitos. Além disso, o(a) Pregoeiro(a), imbuído(a) da prerrogativa de ampla diligência, em momento oportuno, poderá requerer documentos com objetivo de esclarecer, sanear e/ou complementar a instrução do processo.
- b) as válvulas a serem fornecidas devem ser construídas de acordo com a norma API 609B, conforme estabelecido nos subitens 4.1, 4.2 e 4.3 das Especificações Técnicas.

II) Permanecem inalteradas as condições contidas no CBC do Pregão Eletrônico Binacional EF 1911-24.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico
Data de emissão: 21.02.25

ADITIVO 5

I) De conformidad con lo dispuesto en el sub-ítem 2.6.2 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 1911-24, la ITAIPU reitera que:

- a) el oferente deberá presentar constancia o certificado de desempeño que cumpla íntegramente las exigencias establecidas en la letra "b" del sub-ítem 1.4.2 del PBC. Se aclara, sin embargo, que el oferente podrá presentar documentos adicionales que complementen las informaciones contenidas en el certificado, con el fin de demostrar el pleno cumplimiento de los requisitos. Además, el(la) Subastador(a), con la prerrogativa de una amplia diligencia, en momento oportuno, podrá solicitar documentos con el objetivo de aclarar, sanear y/o complementar la instrucción del proceso.
- b) las válvulas a ser suministradas deben ser construídas de acuerdo con la norma API 609B, conforme establecido en los sub-ítems 4.1, 4.2 y 4.3 de las Especificaciones Técnicas.

c) Permanecen inalteradas las condiciones contenidas en el PBC de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 1911-24.

Elaboración: División de Apoyo Técnico
Fecha de emisión: 21.02.25