

PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL EF 0111-25
SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL EF 0111-25

AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS, REGULADORES DE PRESSÃO E CHAVE DE FLUXO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU.

ADITAMENTO 1

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional EF 0111-25, a ITAIPU responde perguntas realizadas por interessadas nesta licitação:

PERGUNTA 1.

“Solicitamos através deste os seguinte esclarecimentos:-

- i. Lote 2
itens , 2 4 , 7 , 8 , 9 , 10 - devido as medidas de face x face , informar marca / modelo .
item 6- marca / modelo .
- ii. Lote 5
item 13 - todos os ultimos fornecimentos , desse material , foram com eixos em aisi-410 , conforme aditamentos confirmados pela itaipu , pois é o material mais indicado .
- iii. Lote 7 -
item 15 - idem ao item 13 - do lote 5 .
acima.”

RESPOSTA

- i. As Marcas e modelos para os itens mencionados se encontram nas Especificações Técnicas, Anexo I do CBC. Ademais favor reportar-se ao Item II deste aditamento.
- ii. Na última compra, foi fornecido material em AISI 304, considerado mais adequado para resistência à corrosão e amplamente disponível no mercado. O material a ser fornecido deverá atender

ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS, REGULADORES DE PRESIÓN Y LLAVES DE FLUJO PARA REPOSICIÓN DE MATERIALES DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ITAIPÚ.

ADITIVO 1

I) De conformidad a lo dispuesto en el sub ítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta (PBC) a la Baja Electrónica Binacional EF 0111-25, la ITAIPU responde las preguntas realizadas por firmas interesadas en esta licitación:

PREGUNTA 1.

Por la presente, solicitamos las siguientes aclaraciones:

- i. Lote 2
ítems, 2 4 , 7 , 8 , 9 , 10 - debido a las medidas de cara x cara, informar marca / modelo.
artículo 6- marca / modelo.
- ii. Lote 5
ítem 13 - todos los últimos suministros de este material fueron con ejes aisi-410, de acuerdo con adiciones confirmadas por itaipu, por ser el material más adecuado.
- iii. Lote 7 -
ítem 15 - igual que el artículo 13 - del lote 5 arriba.

RESPUESTA

- i. Las marcas y modelos de los artículos mencionados se encuentran en las Especificaciones Técnicas, Anexo I del PBC. Además, favor remitirse al punto II de este Aditivo.
- ii. En la última compra, se suministró material en AISI 304, que se considera más adecuado para la resistencia a la corrosión y ampliamente disponible en el mercado. El material por suministrar

aos requisitos estabelecidos nas Especificações Técnicas.

- iii. O material a ser fornecido deverá atender aos requisitos estabelecidos nas Especificações Técnicas.

II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional EF 0111-25, a ITAIPU corrige marca e modelo de referência, constantes no item 07 - LOTE 2 das Especificações Técnicas e Orçamento Estimado, Anexo I e II do CBC respectivamente, conforme versão atualizada, disponível em anexo a este Aditamento com as alterações em cor azul.

III) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Binacional EF 0111-25.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico
Data de emissão: 13/03/2025

debe cumplir con los requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas.

- iii. El material por suministrar debe cumplir con los requisitos establecidos en las Especificaciones Técnicas.

II) De conformidad con lo dispuesto en el sub-ítem 2.6.2 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 0111-25, la ITAIPU corrige la marca y modelo de referencia, que constan en el ítem 07 - LOTE 2 de las Especificaciones Técnicas y Presupuesto Estimado, Anexo I y II del PBC respectivamente, conforme versión actualizada, disponible en anexo a este Aditivo con los cambios en azul.

III) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 0111-25.

Elaboración: División de Apoyo Técnico
Fecha de emisión: 13/03/2025