PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL EF 0111-25
SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL EF 0111-25

AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS, REGULADORES DE PRESSÃO E CHAVE DE FLUXO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DA USINA HIDRELÉTRICA DE ITAIPU.

ADITAMENTO 3

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional EF 0111-25, a ITAIPU responde perguntas realizadas por interessadas nesta licitação:

PERGUNTA 1.
Lote 4
12- VALVULA MANIFOLD W3AACAQ AS-SCHNEIDER.
Favor poderiam confirmar se seria para área vapor?

RESPOSTA
O item será utilizado principalmente em sistemas de água pura e turbinas, sem indicação de aplicação em área de vapor.

PERGUNTA 2.
"Lote 2 - Item 5
Somos distribuidores da XXX no Brasil e desejamos participar deste item: Solicitamos separar ele em um lote distinto, pois nao dispomos dos demais itens deste lote 2."

RESPOSTA
Pedido indeferido, atendendo o sub-ítem 2.15.1 do CBC, onde indica que os preços unitários e totais devem ser cotados para todos os itens que compõem o(s) lote(s) em que deseja participar.
Não obstante, caso a consulente pretenda participar de um determinado lote, contudo não possua todos os itens, poderá prospectar no mercado os demais itens, viabilizando sua participação no certame.

ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS, REGULADORES DE PRESIÓN Y LLAVES DE FLUJO PARA REPOSICIÓN DE MATERIALES DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ITAIPÚ.

ADITIVO 3

I) De conformidad a lo dispuesto en el sub ítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 0111-25, la ITAIPU responde las preguntas realizadas por firmas interesadas en esta licitación:

PREGUNTA 1.
"Lote 4
12 VALVULA MANIFOLD W3AACAQ AS-SCHNEIDER.
favor podrían confirmar si seria para área vapor?"

RESPUESTA
El ítem se utilizará principalmente en sistemas de agua pura y turbinas, sin indicación de aplicación en el área de vapor.

PREGUNTA 2.
Lote 2 - Ítem 5
Somos distribuidores de XXX en Brasil y deseamos participar de este ítem: Solicitamos separarlo en un lote distinto, ya que no tenemos los demás artículos de este lote 2.

RESPUESTA
Solicitud rechazada, atendiendo el sub-ítem 2.15.1 del PBC, donde indica que se deberá cotizar los precios unitarios y totales para todos los ítems que compone(n) el(los) lote(s) en que desee participar.
No obstante, si el oferente tiene la intención de participar en un determinado lote, pero no tiene todos los ítems, podrá prospectar en el mercado los demás ítems, viabilizando su participación en el certamen.

PERGUNTA 3.
"Referente ao Lote 01, é solicitado uma valvula borboleta com vedação metal x metal (estanque), porém é mencionado como material da vedação do disco em Neoprene. Neoprene é um tipo de borracha, então o correto seria dizer que a vedação é metal x borracha, favor confirmar nosso entendimento."

RESPOSTA
Entendimento incorreto, confirmamos que o sistema de vedação da válvula deve ser metal/metal, ou seja, as superfícies de contato entre o disco e a sede devem ser metálicas. No entanto, outras vedações, como as da sede com o corpo e/ou do próprio disco, devem ser de neoprene, conforme Especificação Técnica. Segue imagem explicativa.

PERGUNTA 4.
"Referente a especificação do lote 01, 05 e 07, é solicitado vedação do disco em Neoprene, solicitamos que também seja aceito o projeto com sede de vedação encaixado no Corpo de Neoprene, assim fará vedação com o metal que fica no disco, para que possa ter a vedação estanque."

RESPOSTA
Pedido indeferido. A proposta deve atender integralmente aos materiais e às características descritas na especificação técnica.

PERGUNTA 5.
Referente a especificação do lote 07, é solicitado face a face na medida de 267mm, porém esta medida não é oque se informa na norma AWWA C504, favor confirmar se será aceito a medida de face a face de 203mm esta sim, sendo oque se informa na norma solicitada.

PREGUNTA 3.
Referente al Lote 01, se solicita una válvula mariposa con sello metal x metal (hermético), pero se menciona como el material sellante de disco en neopreno. El neopreno es un tipo de goma, por lo que lo correcto sería decir que el sello es de metal x goma, favor confirmar nuestra interpretación.

RESPUESTA
Interpretación incorrecta, confirmamos que el sistema de sellado de la válvula debe ser metal/ metal, es decir, las superficies de contacto entre el disco y el asiento deben ser metálicas. Sin embargo, otros sellantes, como los del asiento con el cuerpo y/o el propio disco, deben ser de neopreno, conforme Especificaciones Técnicas. A continuación se presenta una imagen explicativa.

PREGUNTA 4.
Referente a la especificación de los lotes 01, 05 y 07, se solicita el sellado del disco en Neopreno, solicitamos que también se acepte el proyecto con un asiento de sellado instalado en el Cuerpo de Neopreno, sellando así con el metal que queda en el disco, para que pueda tener un sello hermético.

RESPUESTA
Solicitud rechazada. La oferta deberá atender integralmente los materiales y características descritos en la especificación técnica.

PREGUNTA 5.
Referente a la especificación del lote 07, se solicita cara a cara en la medida de 267mm, sin embargo esta medida no es la informada en la norma AWWA C504, favor de confirmar si se aceptará la medida cara a cara de 203mm, siendo lo que se informa en la norma solicitada.

RESPOSTA
Pedido indeferido, informamos que a medida face a face de 267 mm deve ser mantida conforme solicitado. Para atender a essa exigência, deverá ser realizada uma fabricação especial de acordo com a norma AWWA C504-74, garantindo que a válvula cumpra a especificação ESPECIAL - FACE X FACE 267 mm.

PERGUNTA 6.
"O fabricante XXX (proprietária da Marca XXX) o qual somos distribuidores autorizados no Brasil, informou que o prazo de entrega do item 14, lote 6, tem seu prazo de entrega em 150 dias (135 dias para produção + 15 dias para logística)
Não localizei o campo para informar o prazo na plataforma do pregão.
Como procedemos?"

RESPOSTA
Não é necessário cadastrar o prazo de entrega no portal de compras eletrônico da ITAIPU, ademais informamos que o "prazo e condições de entrega" podem ser consultados no Item 4 da minuta de Ordem de Compra, Anexo IV do CBC.

PERGUNTA 7.
Solicitamos à Itaipu que considere também a Carta de Autorização do fabricante como prova válida de que o licitante é representante oficial para a distribuição dos produtos em seu nome. Isso garantiria maior clareza e apoio no credenciamento de representação

RESPOSTA
Resposta prejudicada, tendo em vista que não há previsão editalícia para solicitação de representação do fabricante para esta licitação. Portanto, permanecem inalteradas as condições estabelecidas no edital.

II) Permanecem inalteradas as condições contidas no Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Binacional EF 0111-25.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico
Data de emissão: 20/03/2025

RESPUESTA
Solicitud rechazada, informamos que se debe mantener la medida cara a cara de 267 mm conforme solicitado. Para cumplir con este requisito, se debe realizar una fabricación especial de acuerdo con la norma AWWA C504-74, asegurando que la válvula cumpla con la especificación ESPECIAL – CARA X CARA 267 mm.

PREGUNTA 6.
El fabricante XXX (propietario de la marca XXX) del cual somos distribuidores autorizados en Brasil, informó que el tiempo de entrega del ítem 14, lote 6, tiene su plazo de entrega en 150 días (135 días para producción + 15 días para logística)
No localicé el campo para informar el plazo en la plataforma de la subasta.
Como procedemos?

RESPUESTA
No es necesario registrar el plazo de entrega en el portal de compras electrónico de ITAIPU, además informamos que el "plazo y condiciones de entrega" puede ser consultado en el Ítem 4 de la minuta de Orden de Compra, Anexo IV del PBC.

PREGUNTA 7.
"Solicitamos a la Itaipu que también considere la Carta de Autorización del fabricante como prueba válida de que el oferente es representante oficial para la distribución de los productos en su nombre. Esto garantizaría mayor claridad y respaldo en la acreditación de la representación"

RESPUESTA
No es posible emitir respuesta, ya que la consulta es incomprensible, considerando que no existe una disposición de aviso público para solicitar la representación del fabricante para esta licitación. Por lo tanto, las condiciones establecidas en el pliego permanecen inalteradas.

II) Permanecen inalteradas las condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 0111-25.

Elaboración: División de Apoyo Técnico
Fecha de emisión: 20/03/2025