

	Inicio de Paginación de Piso.
	Piso Porcelanato 90x90 cm color Gris, mod. Sampa Cinza AC de la Marca Eliane o similar con contrapiso de Hormigón.
	Piso de Hormigón Armado pulido con terminación en baldosas de caucho 100 x 100 cm e=1,5 cm, color negro de la marca Ecocor o similar.
	Piso elevado metálico compuesto por relleno cementicio entre chapas, lisa superior y estampadas inferiores, terminación superior melamínico imitación granito con bordes negros con pintura epoxi para larga duración. Estructura de acero zincado regulable. Dimensión 60x60 cm, espesor: 35 mm, Altura 20 cm.
	Piso de hormigón (paver), formato rectangular 10 x 20 x 08 cm - 180 Kg/m², color terracota.
	Mampostería de ladrillo común, e= 0,15 m.
	Mampostería de ladrillo común, e= 0,20 m.
	Mampostería de ladrillo aparente, e= 0,20 m.
	Divisoria de 0,30 m compuesto por: al exterior 0,15 m de Ladrillo aparente, en el centro un hueco de 0,05 m revestido con lana de vidrio, espesor 70mm y al interior del Edificio 0,10 m de divisoria con estructura interna de perfiles doblados de acero galvanizado, acabado en chapas de yeso de 1,20 x 2,40m de piso a techo. Sistema DRYWALL, marca DURLOCK, modelo EST o similar.
	Divisoria de 0,30 m compuesto por: 0,15 m de Ladrillo común, en el centro un hueco de 0,05 m revestido con lana de vidrio, espesor 70mm y al interior del Edificio 0,10 m de divisoria con estructura interna de perfiles doblados de acero galvanizado, acabado en chapas de yeso de 1,20 x 2,40m de piso a techo. Sistema DRYWALL, marca DURLOCK, modelo EST o similar.
	Divisoria de 0,30 m compuesto por: al exterior 0,15 m de Ladrillo aparente, en el centro un hueco de 0,05 m revestido con lana de vidrio, espesor 70mm y al interior del Edificio 0,10 m de divisoria con estructura interna de perfiles doblados de acero galvanizado, de piso a cieloraso, acabado en chapas de yeso, resistente a la humedad, impermeabilizado con membrana acrílica o elastomérica, según indicaciones del Fabricante. Sistema DRYWALL, marca DURLOCK, modelo RH o similar.
	Muro de contención de Hormigón Armado, e= 0,15 m.
	Hormigón Armado.



- 1- Todas las medidas están en centímetros y las elevaciones en metros, salvo indicación contraria.
- 2- Para descripción de Simbologías ver Diseño N° 3832-DC-J7790-E.
- 3- Para notas generales, planos complementarios y de referencia ver Diseño N° 3832-DC-J7790-E.
- 4- La camada de arena de espesor = 4 cm, luego de su esparcimiento y nivelación, no debe ser compactada antes de la colocación del piso intertrabado tipo paver.

SELLO DE LA ITAIPU BINACIONAL		
☒	APROBADO	<div>RESPONSABLES</div> <div> <div>RODRIMAR/MDAE</div> <div>AUDERMILTONGA</div> </div>
	APROBADO C/ COMENTARIOS	
	NO APROBADO	
	CANCELADO	
	INFORMATIVO	
INFO PARA FIRMA		EN CASO DE DOCUMENTO DE CONTRATO, LA APROBACIÓN NO EXIME A LA CONTRATISTA DE SU COMPLETA RESPONSABILIDAD POR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.
DATA	25/07/2024	

DOCUMENTO EMITIDO SOLAMENTE EN FORMATO DIGITAL
CONFIRMAR AUTENTICIDAD POR EL SISTEMA DEL ARCHIVO TÉCNICO DE LA ITAPU BINACIONAL

Nº	DESCRIPCIÓN	REVISORES	APROBACIÓN	FECHA
REVISIONES				



EMISIÓN INICIAL		ÁREA GENERAL DEL PROYECTO (ME)	
EMITENTE		ARQUITECTURA	
 <p>ISC SA</p>		EDIFICIO ESPACIO SALUD DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA	
CONTRATO		DETALLE DE PISOS	
4500064409/2021			
PROYECTA/OTORA			
HERMINIA FARIÑA		HERMINIA FARIÑA <small>Arquitecta de profesión inscrita en el Colegio de Arquitectos de España nº 10457</small>	
BAGUEVA			
VERIFICACIÓN		FELIX ISAAC	
FELIX AMARILLA		FELIX ISAAC <small>Ingeniero de Edificación inscrita en el Colegio de Ingenieros de Edificación nº 1447</small>	
ALDERETE		AMARILLA KIZMETE <small>Ingeniera de Edificación inscrita en el Colegio de Ingenieros de Edificación nº 1447</small>	
APROBACIÓN		GUILLERMO LÓPEZ FLORES	
GUILLERMO LÓPEZ FLORES		GUILLERMO LÓPEZ FLORES <small>Ingeniero de Edificación inscrita en el Colegio de Ingenieros de Edificación nº 1447</small>	
FECHA		FORMATO	
05/07/2024	CONTROL DEL EMITENTE	A1 + 25%	CÓDIGO DE (TAP) 3832-DC-J7799-E
			HUJA 1
			REVISIÓN RO