A1 = 25%
(594x1050mm)

BICICLETARIO

SANITARIO MASC.

SANITARIO FEM.

COMEDOR

AL-1A

AL-1 (Alimentación desde el Tanque - 90 mm)

AL-1B

AL-1C

AL-1D

AL-1E

AL-1F

AL-1G

AL-1H

LLP- Registro de gaveta- 3/4"

LLP- Registro de gaveta- 1 1/2"

3832-DC-J7868-E

3832-DC-J7869-E

PPR Ø25

PPR Ø32

PPR Ø40

PPR Ø50

PPR Ø75

DM1 dh 1.8

DM2 dh 0

DM3 dh 0

DM4 dh 0

DM5 dh 0

DM6 dh 0

DM7 dh 0

DM8

DM9

DM10

LM4

LM3

LM2

LM1

CLM

DF4

DF3

DF2

DF1

LF4

LF3

LF2

LF1

CLF

DD

ID

DHD

CLPCD

LD

LC

Lv

Caf

Bed

SIMBOLOGÍA

- Tuberia PPR PN 20 de agua corriente fría embutida
- Tuberia PPR PN 20 de agua corriente fría en cielo raso
- Codo 90º
- Tee
- Llave de paso
- Reducción

REFERENCIAS

DF: Ducha baño femenino
DM: Ducha baño masculino
LM: Lavatorio masculino
LF: Lavatorio femenino
CLF: Canilla de limpieza baño femenino
CLM: Canilla de limpieza baño masculino
ID: Inodoro PCD
DHD: Ducha higiénica PCD
CLPCD: Canilla de Lavado en baño PCD
DD: Ducha en baño PCD
LD: Lavatorio en baño PCD
LC: Pileta de lavar de cocina
Lv: Lavavajillas
Caf: Cafetera
Bed: Bebedero

Tabla comparativa de diámetros PPR	
Diámetro Nominal Pulgadas	Diámetro Nominal Milimetros
1/2"	20 mm
3/4"	25 mm
1"	32 mm
1 1/4"	40 mm
1 1/2"	50 mm
2"	60 mm
2 1/2"	75 mm
3"	90 mm
4"	110 mm

0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5m.
Escala 1:25

REFERENCIAS ALIMENTACIÓN

AL-1 : Alimentación desde el tanque 90 mm
AL-1A : Alimentación duchas sanitario masculino 25mm
AL-1B : Alimentación Baño PCD 50mm
AL-1C : Alimentación ducha sanitario masculino 25mm
AL-1D : Alimentación Lavatorio masculino 25mm
AL-1E : Alimentación comedor 25mm
AL-1F : Alimentación Lavatorio femenino 25mm
AL-1G : Alimentación ducha sanitario femenino 25mm
AL-1H : Alimentación cocina en comedor 25mm

NOTAS

1- Todas las medidas y elevaciones están dadas en metros, salvo donde se indique lo contrario.
2- Para planos de consulta, planos complementarios y notas generales ver Diseño 3832-DC-J7860-E.
3 - Para tipo de artefactos, griferías y accesorios ver Diseño N° 3832-DC-J7804-E.
4 - Para Lista de Materiales ver documento N° 3832-LM-J7860-E.

SELLO DE LA ITAIPU BINACIONAL

		RESPONSABLES	
X	APROBADO	MHALVES/JMARCOS	AUDER/MILTONGA
	APROBADO C/ COMENTARIOS		
	NO APROBADO		
	CANCELADO		
	INFORMATIVO		
	APTO PARA FIRMA	EN CASO DE DOCUMENTO DE CONTRATO, LA APROBACIÓN NO EXIME A LA CONTRATISTA DE SU COMPLETA RESPONSABILIDAD POR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	
DATA	11/09/2024		

DOCUMENTO EMITIDO SOLAMENTE EN FORMATO DIGITAL
CONFIRMAR AUTENTICIDAD POR EL SISTEMA DEL ARCHIVO TÉCNICO DE LA ITAIPU BINACIONAL

Nº	DESCRIPCIÓN	REVISOR(ES)	APROBACIÓN	FECHA

REVISIONES

ITAIPU BINACIONAL

EMISIÓN INICIAL

EMITENTE: ISC POWER & SOLUTIONS — ISC SA

CONTRATO: 4500064409/2021

PROYECTO/AUTORIA: ANGELO MARRELLI

VERIFICACIÓN: HERMINIA BÁEZ — HERMINIA FABIOLA BAEZ VERA — Firmado digitalmente por FABIOLA BAEZ VERA Fecha: 2024-10-01 14:50:21 -04'00'

APROBACIÓN: GUILLERMO LÓPEZ FLORES — GUILLERMO LOPEZ FLORES — Firmado digitalmente por GUILLERMO LOPEZ FLORES Fecha: 2024-10-01 07:13:21 -04'00'

FECHA: 22/08/2024 — CONTROL DEL EMITENTE: -

ÁREA GENERAL DEL PROYECTO (ME)

SISTEMA DE AGUA POTABLE

EDIFICIO ESPACIO SALUD DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA

INSTALACIÓN SANITARIA
SANITARIOS/COMEDOR - PLANTA
ALIMENTACIÓN 1

DISEÑO CONSTRUCTIVO

INSTALACIÓN SANITARIA
SANITARIOS/COCINA PLANTA
ALIMENTACIÓN 1
ESCALA 1:25

FORMATO	CÓDIGO DE ITAIPU	HOJA	REVISIÓN
A1+25%	3832-DC-J7861-E	1	R0