




 Tubería PPR PN 20 de agua corriente fría
 Tubería PPR PN 20 de agua corriente caliente

 Codo 90°
 Tee
 Llave de paso
 Reducción
 Conector Macho
 Curva de Transposición

AL-1 : Alimentación desde el tanque 90 mm
AL-1A : Alimentación duchas sanitario masculino 25mm
AL-1B : Alimentación Baño PCD 50mm
AL-1C : Alimentación ducha sanitario masculino 25mm
AL-1D : Alimentación Lavatorio masculino 25mm
AL-1E : Alimentación comedor 25mm
AL-1F : Alimentación Lavatorio femenino 25mm
AL-1G : Alimentación ducha sanitario femenino 25mm
AL-1H : Alimentación cocina en comedor 25mm
AL-2 : Alimentación desde el tanque 90 mm
AL-2A : Alimentación inodoro sanitario masculino 75mm
AL-2B : Alimentación inodoro sanitario femenino 50mm
AL-4A : Alimentación desde el calentador 40 mm
AL-4A1 : Alimentación Lavatorio femenino 25mm
AL-4A2 : Alimentación ducha sanitario femenino 25mm
AL-4A3 : Alimentación cocina en comedor 25mm
AL-4B : Alimentación desde el calentador 40mm
AL-4B1 : Alimentación Lavatorio masculino 25mm
AL-4B2 : Alimentación ducha sanitario masculino 25mm
AL-4B3 : Alimentación Baño PCD 40mm
AL-4B4 : Alimentación Baño PCD 32mm
AL-4B5 : Alimentación ducha sanitario masculino 32mm

Tabla comparativa de diámetros PPR	
Diámetro Nominal Pulgadas	Diámetro Nominal Milímetros
1/2"	20 mm
3/4"	25 mm
1"	32 mm
1 1/4"	40 mm
1 1/2"	50 mm
2"	60 mm
2 1/2"	75 mm
3"	90 mm
4"	110 mm



- 1- Todas las medidas y elevaciones están dadas en metros, salvo donde se indique lo contrario.
- 2- Para planos de consulta, planos complementarios y notas generales ver Diseño 3832-DC-J7860-E
- 3- Para Ubicación de cortes ver Diseño N° 3832-DC-J7861-E, 3832-DC-J7862-E y 3832-DC-J7863-E
- 4- Para Lista de Materiales ver documento N° 3832-LM-J7860-E.
- 5- Para Simbología de Artefactos Sanitarios, griferías y accesorios ver Diseño N° 3832-DC-J7804-E.

SELO DE LA ITAIPU BINACIONAL		
X	APROBADO	RESPONSABLES
	APROBADO C/ COMENTARIOS	
	NO APROBADO	
	CANCELADO	
	INFORMATIVO	
	APTO PARA FIRMA	
DATA	11/09/2024	EN CASO DE DOCUMENTO DE CONTRATO, LA APROBACION NO EXIME A LA CONTRATISTA DE SU COMPLETA RESPONSABILIDAD POR EL CUMPLIMIENTO DE SUS DELIGACIONES CONTRACTUALES.



NO	DESCRIPCIÓN	REVISORES	APROBACIÓN	FECHA
REVISIONES				
				
EMISIÓN INICIAL		ÁREA GENERAL DEL PROYECTO (ME)		
EMITENTE		SISTEMA DE AGUA POTABLE		
		EDIFICIO ESPACIO SALUD DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA		
ISCA SA 4500064409/2021		INSTALACIÓN SANITARIA		
CONTRATO		SANITARIOS - CORTE CC, DD, EE Y FF		
PROYECTO/ALTERNATIVA				
ANGELO MARRELLI				
VERIFICACIÓN				
HERMINIA BÁEZ		<small> Verificación de la obra 10/05/2022 10/05/2022 10/05/2022 </small>		
APROBACIÓN		<small> GUILLERMO LÓPEZ FLORES 10/05/2022 10/05/2022 10/05/2022 </small>		
GUILLERMO LÓPEZ FLORES		DISEÑO CONSTRUCTIVO		
FECHA		FORMATO		REVISIÓN
22/08/2024	CONTROL DEL EMITENTE	A1+25%	CÓDIGO DE ITAPIU 3832-DC-J7869-F	1