

SÍMBOLOS

- ▶

Tomacorriente de uso general, 220 V., 2P+T, de embutir, a 0,30 m. del nivel de piso terminado.
- ▶

Tomacorriente de uso general, 220 V., 2P+T, de embutir a 1,30 m. del nivel de piso terminado.
- Tomacorriente 220 V., 2P+T, de embutir en el piso.
- Caja rectangular 4"x2", para montaje embutido.
- ⌋

Interruptor bipolar 10A-220V, de embutir, instalado a 1,30 m. del piso terminado.
- Electroducto de A"G" embutido en piso o pared
- Electroducto de A"G" pesado sobre cielorraso.
- Soporte para electroducto.
- ≡

Unión doble para electroductos
- TS

Tablero Seccional
- TSAA

Tablero de Aire Acondicionado.
- Luminaria Led de 625x625 mm. montaje plafonier, 220 V., 38 W.
- Luminaria Led de 600x600 mm. montaje plafonier, 220 V., 38 W.

NOTAS

- 1 - Las dimensiones están dadas en milímetros, excepto donde se indique lo contrario.
- 2 - Los materiales cortados y/o perforados en Obra, deberán ser galvanizados en frío.
- 3 - Los electroductos de 3/4" no se indican.
- 4 - El circuito #8 del Tablero TSB-01 (Bloque 1), está definido para alimentación de tomacorrientes instalados para iluminación de Emergencias.

PLANOS DE REFERENCIA

- Área General del Proyecto (ME)
- Edificio Espacio Salud de la Dirección Técnica
- Arquitectura
- Planta Acotada ----- 3832-DC-J7794-E
- Planta Equipada ----- 3832-DC-J7795-E
- Iluminación
- Disposición de Luminarias
- Planta - Bloque 2 ----- 3832-DC-J7891-E
- Secciones y Detalles ----- 3832-DC-J7892-E
- Iluminación de Emergencia
- Disposición de Luminarias
- Planta - Bloques 1 y 2 ----- 3832-DC-J7894-E
- Tablero Seccional TSB-01 (Bloque 01)
- Diagrama Unifilar y Cuadro de Cargas ----- 3832-DC-J7901-E

LISTA DE MATERIALES ----- 3832-LM-J7890-E



| PARECER DE LA ITAIPU BINACIONAL                     |            |                                                                                                                                                |                |  |
|-----------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| APROBADO                                            |            | RESPONSABLES                                                                                                                                   |                |  |
| APROBADO C/ COMENTARIOS                             |            | oscare                                                                                                                                         | rodricha/silva |  |
| NO APROBADO                                         |            |                                                                                                                                                |                |  |
| CANCELADO                                           |            |                                                                                                                                                |                |  |
| INFORMATIVO                                         |            |                                                                                                                                                |                |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> APTO PARA ENVIO |            | LA APROBACIÓN DE ESTE DOCUMENTO NO EXIME A LA CONTRATISTA DE SU COMPLETA RESPONSABILIDAD POR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES |                |  |
| FECHA                                               | 05/09/2024 |                                                                                                                                                |                |  |

DOCUMENTO EMITIDO SOLAMENTE EN FORMATO DIGITAL.  
CONFIRMAR AUTENTICIDAD POR EL SISTEMA DEL ARCHIVO TÉCNICO DE LA ITAIPU BINACIONAL.

|                                      |           |                                                                         |                |
|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| REVISÕES                             |           |                                                                         |                |
| Nº                                   | DESCRIÇÃO | REVISORES                                                               | APROVAÇÃO DATA |
| ITAIPUBINACIONAL                     |           |                                                                         |                |
| EMISSÃO INICIAL                      |           | ÁREA GENERAL DEL PROYECTO (ME)                                          |                |
| ISC srl<br>POWER SOLUTIONS           |           | INSTALACION ELECTRICA<br>EDIFICIO ESPACIO SALUD DE LA DIRECCION TECNICA |                |
| CONTRATO<br>4500064409/2021          |           | ILUMINACION<br>DISPOSICION DE LUMINARIAS<br>PLANTA - BLOQUE 1           |                |
| PROYECTO/AUTORIA<br>JOSÉ D. PAREDES  |           | DISEÑO CONSTRUCTIVO                                                     |                |
| VERIFICACIÓN<br>FÉLIX AMARILLA       |           | FORMATO<br>A1                                                           |                |
| APROBACIÓN<br>GUILLERMO LÓPEZ FLORES |           | CÓDIGO DE ITAIPU<br>3832-DC-J7890-E                                     |                |
| FECHA<br>21/08/2024                  |           | FOLIA<br>1                                                              |                |
| CONTROL DE EMITENTE                  |           | REVISADO<br>R0                                                          |                |



PLANTA GIMNASIO  
Escala 1:50