

SÍMBOLOS

- Tomacorriente de uso general, 220 V., 2P+T, de embutir, a 0,30 m. del nivel de piso terminado.
- Tomacorriente de uso general, 220 V., 2P+T, de embutir a 1,30 m. del nivel de piso terminado.
- Tomacorriente 220 V., 2P+T, de embutir, a 2,00 m. del nivel de piso terminado.
- Tomacorriente 220 V., 2P+T, de embutir en el piso.
- Caja rectangular 4"x2", para montaje embutido.
- ⌋ Interruptor bipolar 10A-220V, de embutir, instalado a 1,30 m. del piso terminado.
- Electroducto de A"G" embutido en piso o pared
- Electroducto de A"G" pesado sobre cieloraso.
- ≡ Soporte para electroducto.
- ≡ Unión doble para unir electroducto a caja.
- ≡ Unión doble para electroductos
- TSB Tablero Seccional
- TSAA Tablero de Aire Acondicionado.
- Luminaria Led de 325x325mm. montaje plafonier, 220 V., 18 W.
- Luminaria Led de 600x600 mm. montaje plafonier, 220 V., 38 W.
- Luminaria LED tipo Spot.

NOTAS

- 1 - Las dimensiones están dadas en milímetros, excepto donde se indique lo contrario.
- 2 - Los materiales cortados y/o perforados en Obra, deberán ser galvanizados en frío.
- 3 - Los electroductos de 3/4" no se indican.
- 4 - El circuito #33 del Tablero TSB-02 (Bloque 2), está definido para alimentación de tomacorrientes instalados para iluminación de Emergencias.
- 5 - Los Circuitos #13 y #14 en el sanitario masculino y Circuito #15 en el femenino están previstos para instalación futura en el Tablero TSB-02.

PLANOS DE REFERENCIA

- Área General del Proyecto (ME)
- Edificio Espacio Salud de la Dirección Técnica
- Arquitectura
- Planta Acotada 3832-DC-J7794-E
- Planta Equipada 3832-DC-J7795-E
- Iluminación
- Disposición de Luminarias
- Planta - Bloque 1 3832-DC-J7890-E
- Secciones y Detalles 3832-DC-J7892-E
- Iluminación de Emergencia
- Disposición de Luminarias
- Planta - Bloques 1 y 2 3832-DC-J7894-E
- Tablero Seccional TSB-02 (Bloque 02)
- Diagrama Unifilar y Cuadro de Cargas 3832-DC-J7902-E

LISTA DE MATERIALES 3832-LM-J7890-E



PARECER DE LA ITAIPU BINACIONAL			
APROBADO		RESPONSABLES	
APROBADO C/ COMENTARIOS		oscare	rodricha/silva
NO APROBADO			
CANCELADO			
INFORMATIVO			
✗ APTO PARA ENVIO		LA APROBACIÓN DE ESTE DOCUMENTO NO EXIME A LA CONTRATISTA DE SU COMPLETA RESPONSABILIDAD POR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	
FECHA	05/09/2024		

	DOCUMENTO EMITIDO SOLAMENTE EN FORMATO DIGITAL CONFIRMAR AUTENTICIDAD POR EL SISTEMA DEL ARCHIVO TÉCNICO DE LA ITAIPU BINACIONAL
---	---

REVISÕES			
ITAIPUBINACIONAL			
EMISSÃO INICIAL		ÁREA GENERAL DEL PROYECTO (ME)	
EMITENTE		INSTALACION ELECTRICA	
CONTRATO		EDIFICIO ESPACIO SALUD DE LA DIRECCION TECNICA	
PROYECTO/AUTORIA		ILUMINACION	
JOSE PAREDES		DISPOSICION DE LUMINARIAS	
VERIFICACIÓN		PLANTA - BLOQUE 2	
FÉLIX AMARILLA		DISEÑO CONSTRUCTIVO	
APROVAÇÃO		FORMATO	
GUILLERMO LÓPEZ FLORES		CÓDIGO DE ITAIPU	
DATA		FOLHA	
21/08/2024		REVISÃO	
CONTROLE DO EMITENTE		3832-DC-J7891-E	
		1	
		R0	

PLANTA

Escala 1:50

INDICACIONES

- A #28 #29 #32 #35
2x4 3x10 2x4 2x4 Ø1.1/2"
- B #26 #27 #28 #29 #32 #35
4x2,5 5x4 Ø1.1/2"
- C #29 #32 #35
3x10 2x4 2x4 Ø1.1/2"
- D #35
3x4